

# Plan de Emergencia y Evacuación

---

Comunidad Edificio  
Pirámide I y II



---

Código Identificación  
Versión

**P00120**  
**2023**

---

Preparado por Vicente Vallejos C.  
Revisado por Paula Barra.

---

Jefe De Operaciones  
Health And Safety

	Advisor
Aprobado por Francisco Garcia Huidobro	Comité de Administración
Fecha de actualización	02/08/ 2023
1ª. Copia	Cuerpo De Bomberos Huechuraba
2ª. Copia	Carabineros de Chile



Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

## INDICE

1.	INTRODUCCIÓN.....	2
2.	DESCRIPCIÓN.....	3
3.	OBJETIVOS.....	3
4.	ALCANCE.....	3
5.	TERMINOS Y DEFICIONES.....	3
6.	MARCO LEGAL.....	5
7.	FICHA TÉCNICA DEL EDIFICIO.....	7
8.	PLANOS DE EVACUACION EDIFICIO PIRAMIDE I.....	15
9.	PLANOS DE EVACUACION EDIFICO PIRAMIDE 2.....	22
10.	ORGANIZACIÓN DE LA EMERGENCIA.....	28
11.	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.....	28
12.	RECURSOS TÉCNICOS.....	30
12.1	SISTEMAS DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO.....	30
12.2	SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS.....	31
12.3	SISTEMAS DE PROTECCION.....	33
12.4	SISTEMA DE COMUNICACIONES.....	34
13.	MEDIDAS PREVENTIVAS.....	35
13.1	PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO.....	35
13.2	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO.....	36
13.3	ELEMENTOS AUXILIARES PARA LA EMERGENCIA.....	37
14.	PROCEDIMIENTOS.....	38
14.1	INCENDIO.....	38
14.2	SISMOS.....	40
14.3	LLAMADO AMENAZANTE POR ARTEFACTO EXPLOSIVO.....	45
14.4	ASALTO.....	48
14.5	PASAJEROS ENCERRADOS EN ASCENSORES.....	50
14.6	FALLAS ELÉCTRICAS.....	53
14.7	CORTE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.....	54
14.8	INUNDACION/FUGA DE AGUA.....	54
15.	PLAN DE EVACUACIÓN.....	55
16.	PROCESO DE REHABILITACIÓN.....	60
	ANEXOS.....	61



**PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN  
EDIFICIO LA PIRAMIDE I Y II**

Código: P00120  
Revisión: 06  
Fecha: 29/08/2022  
Página: 2 de 75

---

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations

**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor

**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

---

ANEXO Nº 1: NOMINA LIDERES DE EVACUACION.....61  
ANEXO Nº 2: TEXTOS DE EVACUACIÓN..... 62  
ANEXO Nº 3: FORMULARIO DE LLAMADO AMENAZANTE.....64  
ANEXO Nº 4: NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA.....66

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

## 1. INTRODUCCIÓN

Chile se caracteriza por ser un país permanentemente expuesto a diversas amenazas, tanto de origen natural como de origen antrópico (humano). Por esto, debemos conocerlas y caracterizarlas, no solo para estar preparados y responder ante eventuales situaciones de emergencia, desastre o catástrofe, sino que además para poder tratar los riesgos y reducir los efectos de las situaciones mencionadas.

El presente documento entrega una base para que las organizaciones desarrollen su Plan de emergencias y evacuación en los centros de trabajo, permitiéndole planificar las acciones que deben efectuar frente a las distintas situaciones de emergencia.

A lo largo del desarrollo de este documento, basado en las metodologías estandarizadas del Sistema Nacional de Protección Civil, encontrará texto que deberá complementar o ajustar a la realidad de su organización y comentarios que le entregará información para apoyar el entendimiento.

## 2. DESCRIPCIÓN

Corresponde al conjunto de medios y procedimientos de actuación del **Edificio La pirámide I y II** dirigidos a prevenir las potenciales situaciones de emergencia o desastre que podrían materializarse en la comunidad, en función de los recursos y capacidades disponibles.

## 3. OBJETIVOS

- Definir procedimientos de actuación que permitan minimizar los daños y pérdidas potenciales en el centro de trabajo, resguardando como prioridad la vida, salud, seguridad de los trabajadores y ocupantes .
- Definir medidas para la suspensión inmediata de las actividades afectadas por una emergencia, considerando la normativa legal.
- Informar a los trabajadores sobre las acciones a seguir en cada una de las situaciones de emergencia.
- Promover la continuidad de las actividades y distintos servicios de las instalaciones ante la ocurrencia de emergencias.

---

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations

Revisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor

Aprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

---

## 4. ALCANCE

Este plan es aplicable a todas las amenazas identificadas como potenciales situaciones de emergencia en **Edificio La pirámide I y II**, considerando a trabajadores propios, trabajadores de empresas contratistas, clientes, usuarios, visitas entre otros.

## 5. TERMINOS Y DEFICIONES

- **Alarma:** Es la primera acción de respuesta y corresponde al aviso cierto, de la inminencia o presencia de una amenaza. La alarma implica a su vez una señal por medio de la cual se informa al centro de trabajo, con instrucciones específicas, y a los organismos externos que deben activar los procedimientos ante situaciones de emergencia.
- **Alerta:** Estado de vigilancia y atención permanente sobre los escenarios de riesgo, advierte de la probable y cercana ocurrencia de un fenómeno adverso. Tiene por finalidad activar las medidas previstas para estar preparados ante esas situaciones.
- **Amenaza:** Fenómenos de origen natural (geológico, hidrometeorológico, u otros), biológicos o causados por el hombre (incendios forestales, incendios urbanos, otros), que pudiesen afectar al centro de trabajo.
- **Catástrofe:** Alteración o daños en las personas, bienes o el ambiente, derivado de un fenómeno o accidente provocado por la naturaleza o la acción humana, que requieren de una acción inmediata para resguardar la integridad de estos, dado que la capacidad de respuesta de la comunidad nacional ha sido superada y se necesita apoyo adicional de recursos internacionales.
- **Centro de trabajo:** Lugar donde un grupo de trabajadores o trabajadoras de cualquier empresa o institución, pública o privada, efectúa sus labores.
- **Comunicación:** Proceso donde cada componente está al servicio del otro para alcanzar algo común. Se trata de un compartir, donde ya no hablamos de un tuyo y un mío, sino de un nuestro. Supone una retroalimentación constante para mantener vivo y enriquecer el proceso.
- **Coordinación:** Armonización y sincronización de esfuerzos individuales y de grupos u organizaciones para el logro de un objetivo común. Lleva implícito el ponerse de acuerdo antes de realizar una labor determinada.

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

- **Cronograma:** Relación entre actividades y fechas, que permiten establecer un orden de acciones a desarrollar en el tiempo. El establecer plazos para el cumplimiento de tareas y actividades impide que los propósitos se olviden en el tiempo o que otras acciones que surjan con posterioridad, vayan dejando inconclusas las anteriores. Los cronogramas también facilitan las evaluaciones y seguimientos.
- **Daño:** Alteración o pérdida causada por un fenómeno o situación adversa.
- **Desastre:** Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medioambiente, causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana, que excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. El desastre sobreviene cuando los aquejados no pueden solucionar el problema, sino que deben solicitar ayuda.
- **Ejercicio de simulación:** Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que se representan varios roles para la toma de decisiones ante una situación que imite la realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones pertinentes, y no involucra despliegue de recursos.
- **Ejercicio de simulacro:** El simulacro es un ejercicio práctico en terreno a gran escala, en el cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario de desastre real. Tiene como propósito evaluar la conducta frente a una situación específica, la calidad de respuesta y el grado de preparación alcanzado, de acuerdo a una planificación existente. Contempla la participación de instituciones del Sistema de Protección Civil y la movilización de recursos humanos y materiales.
- **Emergencias:** Alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el medioambiente, causadas por un fenómeno natural o generada por la actividad humana, que puede resolverse con los recursos de la comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los aquejados pueden solucionar el problema con los recursos contemplados en la planificación.
- **Líder:** Persona que posee la habilidad para inducir a los seguidores a trabajar con responsabilidad en tareas conducidas por él o ella.
- **Preparación:** Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo los daños a las personas, a sus bienes y al medioambiente. Implica organizar la respuesta, la atención y la rehabilitación o restablecimiento de las condiciones de normalidad, de manera oportuna y eficaz.
- **Prevención:** Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que fenómenos naturales o provocados por la actividad humana, causen

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

emergencias o desastres. La conforman todas las medidas destinadas a otorgar mejores condiciones de seguridad a la unidad educativa y su entorno.

- **Respuesta:** Acciones realizadas ante un fenómeno adverso, que tienen por objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir las pérdidas. Corresponde a las actividades propias de atención y control de un evento o incidente destructivo. Estas actividades se llevan a cabo al momento de ocurrir el evento o incidente, y entre ellas pueden estar: la búsqueda y rescate, asistencia médica, evacuación.
- **Riesgo:** Es la potencialidad de experimentar daños y pérdidas de vidas humanas, sociales, económicas o ambientales en un área particular y durante un período de tiempo definido, como consecuencia de la interacción dinámica entre alguna amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos a esta.
- **Vulnerabilidad:** Características o condiciones que hacen a determinados sujetos de análisis (personas en el centro de trabajo, la infraestructura del centro de trabajo, los servicios, medios de vida o medioambiente), susceptibles a sufrir trastornos, daños o pérdidas, por el impacto de una de las amenazas a las que estén expuestos.

## 6. MARCO LEGAL

Artículo 40° de la Ley 21.442 de Copropiedad Inmobiliaria; parte de su texto señala: “Todo condominio deberá tener un plan de emergencia ante siniestros o emergencias, tales como incendios, terremotos, tsunamis u otros eventos que puedan dañar a las personas, a las unidades y/o a los bienes de dominio común del condominio. El plan de emergencia deberá incluir las acciones a tomar antes, durante y después del siniestro o emergencia, con especial énfasis en la alerta temprana y los procedimientos de evacuación ante incendios.

“Ley 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, se instaure el Plan de Emergencias considerando los lineamientos establecidos en la NCH 18001 / 18002”.

“D.S. 594 artículo 42, en que señala que a todas las empresas se hace exigible un Plan de Emergencias en instancias de almacenamiento”.

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

“Código del Trabajo, artículo 184, en que señala que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores”.

Decreto Nº 10/10 Reglamento de Condiciones Sanitarias, Ambientales y de Seguridad Básicas en Locales de Uso Público.

Título III, De las condiciones especiales de seguridad.

Letra j) Se deberá contar con un Plan de Emergencia y Plan de Evacuación que detalle la coordinación con otras instituciones como carabineros, bomberos, etc., y las acciones a ejecutar ante cualquier eventualidad como incendios, terremotos, asaltos, riñas, etc. que pongan en riesgo la salud de los trabajadores y del público en general, con indicación de los responsables de llevarlas a cabo.

Artículo 42: El almacenamiento de materiales deberá realizarse por procedimientos y en lugares apropiados y seguros para los trabajadores.

Las sustancias peligrosas deberán almacenarse sólo en recintos específicos destinados para tales efectos, en las condiciones adecuadas a las características de cada sustancia y estar identificadas de acuerdo a las normas chilenas oficiales en la materia. El empleador mantendrá disponible permanentemente en el recinto de trabajo, un Plan detallado de acción para enfrentar emergencias, y una hoja de seguridad donde se incluyan, a lo menos, los siguientes antecedentes de las sustancias peligrosas: nombre comercial, fórmula química, compuesto activo, cantidad almacenada, características físico químicas, tipo de riesgo más probable ante una emergencia, croquis de ubicación dentro del recinto donde se señalen las vías de acceso y elementos existentes para prevenir y controlar las emergencias. Con todo, las sustancias inflamables deberán almacenarse en forma independiente y separada del resto de las sustancias peligrosas, en bodegas construidas con resistencia al fuego de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

#### PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

- Párrafo III del Título III del decreto Nº 594 de 1999, del Ministerio de Salud, Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo:

“Todo local deberá contar con extintores de incendio, del tipo adecuado a los materiales combustibles o inflamables que en él existan o se manipulen. Estos elementos deberán mantenerse en condiciones adecuadas para su uso inmediato, accesibles, aptos para su funcionamiento máximo, libres de cualquier obstáculo y que presenten señalización clara respecto de su ubicación, vigencia, presión e instrucciones de operación. El personal del establecimiento deberá haber recibido capacitación previa sobre su manejo”.

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

Decreto Nº 10/10 Reglamento de Condiciones Sanitarias, Ambientales y de Seguridad Básicas en Locales de Uso Público.  
Título III, De las condiciones especiales de seguridad.

Letra c) “Los locales cuya capacidad sea superior a 500 personas deberán contar con red húmeda y red seca, para la extinción de incendios, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos para este tipo de redes en el decreto Nº 50 de 2002, del Ministerio de Obras Públicas”.

Los sistemas de detección y extinción de incendios deberán contar con un programa de mantenimiento, del cual se llevará un registro, de acuerdo a la siguiente periodicidad mínima:

Cada tres meses:

Sistemas automáticos de detección y alarmas de incendios.

Comprobación de funcionamiento de las instalaciones. Sustitución de pilotos, fusibles, y otras partes defectuosas.

Mantenimiento de baterías y pilas.

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

Verificación e inspección de depósitos, válvulas, motobombas, accesorios y otros elementos.

Comprobación de funcionamiento automático y manual de la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador.

Mantenimiento de baterías, verificación de niveles (combustibles, agua, aceite)

Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza general.

#### VÍAS DE EVACUACIÓN:

Decreto Nº 10/10 Reglamento de Condiciones Sanitarias, Ambientales y de Seguridad Básicas en Locales de Uso Público.

Título III, De las condiciones especiales de seguridad.

Letra e) Las vías de evacuación deberán dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, considerar apertura de las puertas de escape en el sentido de la evacuación, y ausencia de obstáculos, candados, cerrojos u otros elementos o mecanismos que requieran de algún esfuerzo o conocimiento especial que dificulten o demoren su utilización durante las horas de funcionamiento del local. Tanto las puertas como las vías de circulación, incluyendo escaleras y gradas, deberán ser expeditas, debiendo encontrarse en todo momento totalmente despejadas.

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

Letra f) La señalización hacia las vías de escape deberá ser luminosa y considerar que desde cualquier punto del recinto al menos una sea visible, indicando el camino a recorrer en caso de emergencia y señalando los posibles obstáculos no removibles, tales como columnas, escaleras, tabiques o paredes.

Ley Nº 21.364 que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y adecúa normas que indica

## 7. FICHA TÉCNICA DEL EDIFICIO

En esta ficha técnica se entrega la información relevante respecto de la edificación, tales como características constructivas, elementos y equipos con que cuenta el edificio, y que el Cuerpo de Bomberos y los ocupantes del edificio deben conocer para combatir una emergencia.

### 7.1 IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO


Nombre del Edificio	Edificio Pirámide I y II
Dirección	Avenida Del Valle Sur, Nº 605, Huechuraba
Entre calles	Calles Avenida Del Condor                      Avenida Del Valle
Acceso al edificio	Avenida Del Condor y Avenida Del Valle

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations

**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor

**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

Permiso Municipal N° 161/96 Año: 1996  
Rol de avalúos del SII del predio 06059-22 06059-23 06059-11 06059-12  
Comuna Huechuraba



### 7.2 CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO

Pisos sobre nivel de la calle (N°)	7 pisos		
Pisos bajo el nivel de la calle (N° subterráneos)	1 subterráneos		
Superficie edificada (m2)	Superficie Total	11.857,26 m <sup>2</sup>	
	Superficie Útil	6.976 m <sup>2</sup>	
	Superficie Común	3.266 m <sup>2</sup>	
Alturas	Altura Total Edificio	<b>22,40 m</b>	
	Loza a Loza	Torre	3,20 m
		Subterráneos	2,64 m
Carga de ocupación (según Art. 4.2.4 de la OGUC) *	690 personas		
Acceso para carros bombas (marque con una X)	Calle		
SI X NO	Av. Del Condor y Av. Del Valle		

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations

**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor

**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

Aperturas del edificio hacia el exterior

Respecto al acceso a edificio Pirámide 1 (fachada principal) dispone de orientación hacia Avenida del Cóndor.

El acceso a edificio Pirámide 2 (fachada principal) dispone de orientación hacia Avenida del Valle.

Además cada edificio cuenta con acceso a terraza desde hall de piso 6 y desde interior de las oficinas.

N.º de unidades (en caso de edificaciones colectivas)

42 oficinas  
44 bodegas

N.º de estacionamientos

209 estacionamientos vehiculares

Destino de la edificación

Oficinas

Destinos o actividades principales por pisos (Indicar el destino principal en los niveles del edificio).

Subterráneos

Sala de bombas/estacionamientos

Sala de medidores/empalme/bodegas oficinas

Sala de Estanques agua potable/Grupo generador

Administración/sala de basura/ cocina personal servicios

Piso 1 al 6

Piso 7

Oficinas

Sala de maquinas

### 7.3 INFORMACION SOBRE EL TIPO DE ESTRUCTURA Y MATERIAL PREDOMINANTE

**Estructura Principal**  
(según criterios del Art. 5.3.1 de la OGUC)

Corresponde a una construcción de Clase B, formada por: núcleo central resistente de muros de hormigón armado, continuo en toda la altura del edificio, calculado para trabajar frente a cargas sísmicas; estructura entramada de pilares y vigas de hormigón armado. Además de losas postensadas resistentes principalmente a cargas gravitacionales.

**Tabiques interiores**

De VOLCOMETAL, formados por estructura de perfiles metálicos de fierro galvanizado y planchas de VOLCANITA por ambas caras, núcleo central relleno con panel de lana de vidrio AISLANGLASS

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations

**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor

**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

Características de las fachadas exteriores.

Las fachadas de los edificios están resueltas por una combinación de muros cubiertos con enchapes y muros cortina formado por termopaneles fijados a estructura metálica ligera con sello de silicona estructural a cuatro lados. A su vez, la estructura metálica ligera está anclada a las losas de piso.

El termopanel está compuesto por dos vidrios templados de 6 mm de espesor (AGC Silver Topsol 0.9), separados mediante cámara intermedia de aire deshidratado de 14 mm de espesor.

Respecto a la orientación de los edificios, la fachada edificio Pirámide 1 (fachada principal) dispone de orientación hacia Avenida del Cóndor; la fachada posterior está orientada hacia el sur, sector espejo de agua; la fachada lateral izquierda, tiene orientación oriente hacia Avenida Santa Clara, y, por último, la fachada lateral derecha dispone de orientación poniente hacia edificio el Cóndor 599.

La orientación de la fachada edificio Pirámide 2 (fachada principal) dispone de orientación hacia Avenida del Valle; la fachada posterior está orientada hacia el norte, sector espejo de agua; la fachada lateral izquierda, tiene orientación poniente hacia Edificio el Valle 579, y, por último, la fachada lateral derecha dispone de orientación oriente hacia avenida Santa Clara.

Las fachadas, principales de ambos edificios, cuentan con una estructura de perfiles de acero y con revestimiento decorativo en el cielo de perfiles de latón. Además, ambos edificios están conectados por una plaza central, donde su ubica un espejo de agua.

### 7.4 ALARMAS Y DETECCION DE INCENDIO

Bocinas de alarma de incendio	El edificio cuenta con bocinas de alarma automática de incendio, ubicadas en todos los halls de piso y subterráneo.
Luces estroboscópicas de alarma	N/A
Detectores de humo	Distribuidos en cielos de todo el edificio, tanto en zonas comunes (hall de pisos, estacionamientos subterráneos y salas técnicas) como en el interior de oficina. Detectores de humo fotoeléctricos tipo puntual (spot), detección analógica. Que detecta humo.
Detectores de calor	Instalados en losa de subterráneos y cielos de kitchenettes en oficinas. Tipo Térmico que detectan calor. 0,1 - 0,6 Amp. 28 VDC
Palancas de alarma de incendio	Dispositivos manuales que se encuentran ubicados en los halls de ascensores de subterráneo hasta el 6° piso, que, al ser

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations

**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor

**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

accionados en forma manual, en forma vertical hacia abajo, por algún usuario envían una señal al panel central de incendio y al mismo tiempo activan el proceso de Emergencia General del Edificio.

Modelo 4050-001T. 3Amp. 24 VDC.

Central de alarmas	<p>Controla el estado de todos los puntos monitorizados por el Sistema de Detección de Incendios; dispone de fuente de alimentación con autonomía para 24 horas. La instalación cuenta con 02 centrales de incendio. <b>Edificio Pirámide 1</b> <b>PSP modelo 1616</b>, ubicada en recepción del piso 1°. <b>Edificio Pirámide 2</b> <b>PSP modelo 4010</b>, ubicada en recepción del piso 1°.</p>
--------------------	--

### 7.5 SISTEMA DE COMUNICACIONES

Teléfonos	El edificio cuenta con 2 líneas telefónicas de red fija, en Recepción Pirámide 1 y otra en Oficina de Administración
Citófonos	N/A
Sistema altavoces	N/A
Otros	Radio portátil Motorola DEP 450, autonomía de 12 horas a elevada potencia. Se emplean para comunicación de personal de vigilancia y Jefe de Operaciones del Edificio. Además, cuentas con megáfono, ubicado en gabinete de emergencia en hall subterráneo edificio pirámide 1.

### 7.6 SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS

Red Seca	<p>Toma exterior para bomberos Las tomas para Bomberos se ubican a un costado del acceso vehicular a los estacionamientos subterráneos de ambos edificios, por Avenida Del Cóndor en Edificio Pirámide I y Avenida Del Valle en Edificio Pirámide II; entrada certificada por UL y aprobada por FM para redes de incendio, de cuerpo recto diámetros 6"x3"x3"; dispone de dos bocas de admisión de 3" de diámetro conectadas a la red seca mediante válvula de retención, cuentan con tapa y cadena. Después de la toma siamesa exterior se instala válvula antirretorno tipo chapaleta. Pisos La red seca cuenta con válvula con copla Storz, de 2 1/2" con adaptador a 2" con tuerca Storz para conectar a 50 mm. al</p>
----------	--

<p><b>Autor:</b> Vicente Vallejos Chief of Operations</p>	<p><b>Revisor:</b> Paula Barra. Health and Safety Advisor</p>	<p><b>Aprobador:</b> Francisco García- Huidobro Comité de Administración</p>
---	---	--

<p>Red húmeda</p>	<p>interior del acceso a la caja escalera. La red húmeda está conformada por mangueras de 1" de diámetro con un pitón de triple efecto (corte, chorro y neblina) y 25 metros de largo.</p>
<p>Sistema de extinción automático de incendio (<i>Tuberia humeda, Diluvio, Tuberia seca, Pre acción</i>)</p>	<p><b>Subterráneos</b> Las estaciones de manguera se encuentran ubicados al costado contiguo al hall de acceso estacionamientos subterráneo y calles de este, debidamente señalizados. <b>Pisos</b> Las estaciones de manguera se encuentran ubicadas al interior del pasillo de acceso a la caja escalera.</p>
<p>Estanques de almacenamiento de agua</p>	<p>N/A. El abastecimiento de agua para la red de extinción de incendios del edificio se realiza desde 2 estanques de hormigón armado ubicados en la Sala de Bombas del nivel - 1, disponen de una capacidad útil total de 16 m<sup>3</sup>. Estos estanques sirven al consumo de los ocupantes y la red de incendio. Además, cuentan con sensores de nivel, que supervisan el nivel de agua; están calibrados para entregar señal de alarma en dos posiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rebalse</li> <li>▪ Estanque vacío (nivel inferior al 10%)</li> </ul> <p>Sistema de impulsión formado por bombas eléctricas multietapas vertical, ubicada en Sala de Bombas (nivel - 1). velocidad máxima de 2.800 rpm. El motor eléctrico de la bomba tiene una potencia de 2,5 HP, trifásico 50 Hz 380 V. Ambos cuentan con certificación UL.</p>
<p>Extintores portátiles</p>	<p>El edificio cuenta con extintores portátiles, de PQS para fuegos ABC y CO2 para fuegos de origen eléctrico, distribuidos en las zonas comunes de cada piso, uno a cada costado de las salidas de emergencia y en las zonas sensibles tales como: la sala eléctrica, bombas, basura y recepción.</p>
<p>Red inerte de electricidad (Art. 4.3.11. OGUC)</p>	<p>Sistema de alimentación eléctrica sin tensión para uso exclusivo del Cuerpo de Bomberos. El punto de alimentación se ubica en fachada principal, en primer nivel, a un costado del Directorio de cada edificio, por Avenida Del Cóndor en Edificio Pirámide I y Avenida Del Valle en Edificio Pirámide II. La toma es tipo industrial embutida IP66/IP67 2P+T 16 A 220 V. Cada piso cuenta con una toma de red inerte de salida ubicadas en los vestíbulos de seguridad norte y sur, debidamente</p>

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations

**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor

**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

señalizadas; 220 V 50Hz.

**7.7 VIAS DE EVACUACION**

Vías de evacuación	<p>Cada Edificio cuenta con una caja de escaleras del tipo interior cerrada, con sistema de presurización, se accede a ellas desde el hall de cada piso con salida en el primer nivel hacia el exterior.</p> <p>Las puertas de acceso a las cajas de escalera son de clase F-120, con cierre mediante brazo hidráulico y barra antipánico que permite su apertura en el sentido de la evacuación.</p>
Punto de reunión	<p>Cada Empresa usuaria dispone de Puntos de Reunión al interior de sus oficinas, ubicados cerca de las puertas de salida a caja de escala de cada piso.</p> <p>La Comunidad no establece Punto de Reunión dentro del Edificio.</p>
Zona de seguridad	<p>Se establecen zonas de Seguridad para los ocupantes de los Edificios en forma independiente para cada edificio, el uno del otro y a una distancia mínima de 15 metros de la fachada de los edificios.</p> <p>Los ocupantes de subterráneos deberán incorporarse al protocolo de la oficina a la cual visitan.</p> <p><b>Zona de Seguridad Edificio Pirámide I</b> Ubicada en Avenida Del Condor.</p> <p><b>Zona de Seguridad Edificio Pirámide II</b> Ubicada en Avenida Del Valle.</p>

**7.8 ELECTRICIDAD**

Tablero eléctrico general	<p>La instalación dispone de dos salas eléctricas, localizadas en subterráneo -1.</p> <p>En la Sala Eléctrica Empalme común ubicada en el subterráneo -1, se encuentran los tableros de alimentación de todas las zonas comunes del inmueble desde el subterráneo -1 hasta el piso 7°. Además de los equipos de climatización de todas las oficinas</p> <p>En la Sala Eléctrica de Medidores ubicada en Hall subterráneo -1, se encuentran todos los empalmes de las oficinas.</p> <p>La alimentación a las oficinas se canaliza a través de escalerillas en shaft eléctrico, cuyo trazado se realiza desde el nivel -1° hasta el 6°.</p>
---------------------------	---

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations

Revisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor

Aprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

Tableros de unidades      Cada piso de oficinas cuenta con Tablero eléctrico, ubicado a un costado de la puerta de ingreso de cada oficina. Desde este tablero se alimentan al interior de éstas.

Grupo electrógeno      El edificio dispone de 1 grupo electrógeno de 110 kVA. Está ubicado dentro de la Sala de Bombas en subterráneo -1.

Respaldan el suministro eléctrico de servicios básicos de zonas comunes, así como las instalaciones de emergencia al interior de las oficinas, durante 12 horas.

Iluminación de emergencia y Seguridad (NCh4/2003)      **ILUMINACION DE EVACUACIÓN:** El edificio cuenta con *luminarias con respaldo de baterías para 30 minutos en la caja de escaleras y calles de subterráneos.*

**ILUMINACION DE TRABAJOS RIESGOZOS:** El edificio cuenta con *luminarias con respaldo de batería para maniobras en recintos técnicos en Sala de máquinas de ascensores.*

**ILUMINACIÓN DE REEMPLAZO:** El edificio cuenta con *Luminarias conectadas al grupo electrógeno en hall de pisos, cajas de escaleras subterráneo y salas técnicas.*

### 7.9 COMBUSTIBLES

Gas	N/A
Medidores	N/A

### 7.10 ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

Tanque de gas	N/A
Tanque de petróleo	N/A

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations

**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor

**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

**7.11 SISTEMA CENTRALIZADO DE VENTILACION**

Tiene Sistema centralizado	SI	X	NO
Tablero de comando (OGUC. Art.4.3.13)			
			<p>El sistema de ventilación y el aire acondicionado se gestiona mediante software desde PC ubicado en Oficina Administración.</p> <p>EL tablero de control de la ventilación se encuentra en Sala de Chiller del piso siete</p> <p>El tablero de control de la ventilación de las oficinas se encuentra en Salas de empalmes de cada edificio en subterráneo -1.</p> <p>Las cajas de escaleras de ambos edificios cuentan con sistema de ventilación presurizada activado desde la Central de Alarmas en caso de incendio. El tablero de control de la ventilación de la caja de escaleras se encuentra en Subterráneo costado motor presurización.</p>
Tomas de aire			<p>El suministro de aire hacia las oficinas se provee por medio de ventanas abatibles de cada uno de los niveles de oficinas.</p> <p>El suministro de aire hacia los subterráneos se provee desde la rampa de acceso vehicular.</p> <p>El suministro de aire hacia la caja de escaleras se provee desde el subterráneo a través de la celosía ubicada en costado acceso hall ascensores.</p>
Templadores cortafuegos	N/A		

**7.12 ASCENSORES**

	<b>Ascensores</b>
Número de ascensores	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 unidades OTIS</li> <li>▪ 06 paradas (desde nivel -1° a piso 6°)</li> <li>▪ Dimensiones cabina: 1.15 x 1.39 x 2.15 mm (altura interior 2.15 mm)</li> <li>▪ Velocidad 4 m/seg</li> <li>▪ Comando automático con microprocesadores de</li> </ul>

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations

**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor

**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

operación selectivo conectivo - Tecnología Port Technology

- Sala de máquinas sobre escotilla en Piso Mecánico (nivel 7°)
- Los equipos son de la modalidad internos

Capacidad máxima de personas 8 personas

Capacidad máxima en kilos 600 kilos

Sistema del ascensor (eléctrico/hidráulico) Eléctricos (corriente alterna trifásica 380 V. ±7.50% 50 ciclos)

Llave para bomberos Solicitar a los mandos de Seguridad del Edificio

Sensor de Sismos N/A

### 7.13 OTROS EQUIPOS Y SISTEMAS

Sistema de extinción de incendio en ducto de basura Están ubicados en vestíbulo que une hall ascensores primer piso y caja escala y la lluvia tiene características de challa y cuanta con válvula de bola

Sensor de humedad N/A

Sensores de Monóxido de Carbono (CO) N/A.

*Circuito cerrado de TV.* El edificio dispone de CCTV controlado desde oficina de Administración. El sistema cuenta con 32 cámaras distribuidas en hall de ascensores, calles de subterráneo y perímetro exterior edificios.



Procesos Productivos que impliquen riesgos adicionales N/A

Autor:  
 Vicente Vallejos  
 Chief of Operations

Revisor:  
 Paula Barra.  
 Health and Safety Advisor

Aprobador:  
 Francisco García-  
 Huidobro  
 Comité de Administración



### 8. PLANOS DE EVACUACION EDIFICIO PIRAMIDE I



Autor:  
 Vicente Vallejos  
 Chief of Operations

Revisor:  
 Paula Barra.  
 Health and Safety Advisor

Aprobador:  
 Francisco García-  
 Huidobro  
 Comité de Administración






Autor:  
 Vicente Vallejos  
 Chief of Operations

Revisor:  
 Paula Barra.  
 Health and Safety Advisor

Aprobador:  
 Francisco García-  
 Huidobro  
 Comité de Administración







Autor:  
 Vicente Vallejos  
 Chief of Operations

Revisor:  
 Paula Barra.  
 Health and Safety Advisor



Aprobador:  
 Francisco García-  
 Huidobro  
 Comité de Administración



Autor:  
 Vicente Vallejos  
 Chief of Operations

Revisor:  
 Paula Barra.  
 Health and Safety Advisor

Aprobador:  
 Francisco García-  
 Huidobro  
 Comité de Administración



Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations

Revisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor

Aprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

### 10.

## ORGANIZACIÓN DE LA EMERGENCIA

### RECURSOS HUMANOS

Organigrama Jerárquico



### 11.

## FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

#### Comité de gestión para la RRD

El comité de Gestión para la Reducción de Riesgo de Desastres (RRD) estará conformado por un equipo de trabajo con capacidad de decisión en el edificio, con el fin de que realice las gestiones de organización e implementación de las medidas de prevención, respuesta y recuperación ante amenazas internas y externas del centro de trabajo. Este equipo multidisciplinario estará a cargo de definir, organizar, sensibilizar, identificar y recomendar medidas para la reducción del riesgo de desastres en el centro de trabajo.

#### Jefe de Operaciones

Corresponderá al Jefe de Operaciones del Edificio, por el conocimiento que posee en cuanto al funcionamiento general del programa de protección, liderar las emergencias de manera tal de coordinar los recursos humanos y técnicos para que éstos puedan responder a los requerimientos dados para cualquiera de las eventualidades señaladas en el capítulo anterior.

Mantener un programa de mantenimiento de los recursos técnicos con que cuenta el edificio de acuerdo con las pautas entregadas por la Administración del Edificio.

Controlará que se efectúe la difusión, capacitación y entrenamiento del Plan de Evacuación, que contempla responsables por piso, con sus reemplazantes y las medidas que permiten la desocupación ordenada y pronta del edificio.

---

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

---

La gestión y disposición normativa de la señalización de seguridad correspondiente, en las áreas comunes y recintos técnicos del edificio, así como la verificación y actualización periódica de los teléfonos de emergencia.

Dentro de las funciones específicas del Jefe de Operaciones está la de atender las instituciones de apoyo externo (Bomberos, Carabineros, Ambulancias), para lo cual deberá contar previamente con un set de planos técnicos de planta de cada uno de los pisos del edificio, como también deberá activar el protocolo de llamadas para casos de emergencia hacia la Administración CBRE.

### Guardia Jefe De Grupo

Corresponderá al jefe de grupo, por el conocimiento que posee en cuanto al estado general del edificio y su personal, verificar las condiciones de seguridad para el desplazamiento de las personas apoyando la evaluación de la emergencia y la dirección del desplazamiento de los guardias.

Informará las novedades al Jefe de Operaciones y llevará registro de las emergencias ocurridas en el edificio. Deberá cumplir con los requisitos de idoneidad para este cargo.

### Guardia

Será función del guardia recepción el reconocimiento, verificación y aviso inmediato de toda alarma o condición de peligro que pueda afectar al edificio.

Ubicado en recepción de edificio prestará apoyo al jefe de Operaciones y personal del edificio durante la evacuación del inmueble, así como en la evaluación y control de emergencias mediante el uso de todos los dispositivos tecnológicos provistos en dicha ubicación.

Resguardará las llaves de acceso a las áreas restringidas del edificio que le hayan sido encomendadas y controlará el acceso a la sala de control de forma que accedan exclusivamente aquellas personas autorizadas. Liderará la emergencia en ausencia del personal asignado.

Además, verificar el desplazamiento de las personas.

Controlaran los accesos de tal manera de que circulen aquellas personas directamente relacionadas con el control de la emergencia.

Participaran activamente en el control del siniestro de acuerdo con el grado de capacitación recibido.

### Coordinador de Seguridad

Serán Coordinadores de Seguridad las personas que cada una de las empresas designen en su representación para tratar en conjunto con la Administración del Edificio los diferentes temas concernientes a la Gestión d Riesgos de Desastres que pudiesen afectar al Edificio. Será de responsabilidad de los coordinadores de seguridad la difusión y entrenamiento necesarios para el cumplimiento de los objetivos de este Plan al interior de sus empresas, que contempla responsables por

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

piso, con sus reemplazantes, con los recursos y procedimientos internos que permitan la desocupación segura, ordenada y pronta del edificio.

### Líderes de Evacuación

Serán aquellas personas designadas por cada una de las empresas establecidas en el edificio y tendrán como misión fundamental el de retirar a las personas del sitio del riesgo hasta las zonas de seguridad designadas. Deberán participar de las sesiones de Capacitación y Entrenamiento referido al Plan de Emergencia, cuando la Administración así lo solicite. Deberán cumplir con los requisitos de idoneidad para este cargo.

## 12.

## RECURSOS TÉCNICOS

Los recursos técnicos, comprenden los medios estructurales y tecnológicos destinados a dar respuesta frente a la emergencia.

### 12.1 SISTEMAS DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO

#### Panel Central de Incendio

Cada edificio cuenta con un panel central de incendio, modelo 1616 de PSP, para Pirámide 1 y modelo 4010, de PSP, para Pirámide 2, ubicados en caunter recepción de edificios, en primer piso. Estas centrales permiten detectar y focalizar el punto de activación de alarmas y será operada por personal capacitado.

#### Detectores de humo/temperatura

Integrado a la central de alarmas se encuentran los detectores de humo. ubicados principalmente en cada uno de los halls de ascensores, interior de oficinas, subterráneos y salas técnicas; estos dispositivos automáticos permitirán una alerta temprana que llegara a la central de alarmas alertando al personal de seguridad para adoptar los procedimientos de rigor para este tipo de emergencia.

DETECTOR DE HUMO

DETECTOR DE TEMPERATURA

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

### Palancas de alarma de Incendio

Las palancas o pulsadores de incendio, se consideran dispositivos de detección y alerta manual, se encuentran conectados a la central de alarmas y están ubicados en las paredes de las áreas cercanas a las salidas de emergencia del edificio, permiten a los usuarios dar aviso inmediato enviando una señal de alarma confirmada, alertando al personal de seguridad acerca de la existencia de un amago de incendio.

PALANCA DE INCENDIO



### Bocinas de alarma de incendio

Al recibir una señal de incendio confirmada la Central encenderá automáticamente las bocinas/parlantes emitiendo una alarma sonora (chicharra) y un mensaje pregrabado alternadamente, en aquellos pisos involucrados en la emergencia, alertando a los ocupantes acerca de una situación de incendio.

Esta secuencia automática puede ser interrumpida y manejada por el Operador según necesidad durante la emergencia

BOCINA O PARLANTE



Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

## 12.2 SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS

### Red Húmeda

La red húmeda cuenta con carretes de manguera semirrígida de 25 metros ubicados en pasillo acceso caja de escaleras de cada nivel del edificio y calles de estacionamientos de todos los pisos, destinada para combate de amagos de incendio por parte de usuarios capacitados.

Su funcionamiento está respaldado por las bombas de la red de agua potable y las reservas de agua propias del edificio destinadas para este tipo de emergencias.

CARRETE TORRE



### Red Seca (Uso exclusivo de Bomberos)

Su alimentación provendrá desde el carro bomba usado por Bomberos tras conectarse a la bocatoma ubicada a nivel calle en el sector de acceso vehicular estacionamientos subterráneos, por calle Avenida del Condor, para el caso de edificio Pirámide 1 y salida estacionamientos subterráneos, por calle Avenida Del Valle para el caso de Edificio Pirámide 2, zona que deberá mantenerse permanentemente libre de obstrucciones.

TOMA EXTERIOR (SIAMESA)

SALIDAS INTERIORES

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

### Red Inerte (Uso exclusivo Bomberos)

El edificio cuenta con una red inerte de electricidad para uso exclusivo de Bomberos, cuya entrada de alimentación se encuentra en un nicho de protección debidamente señalado en acceso principal edificio, al costado directorio de empresas y dispone de conexiones de salida en cada hall al costado de puerta salida a vestíbulo de cada nivel del edificio.

Esta red funciona como un alargador eléctrico al cual se conectará Bomberos, energizándola desde su generador para así alimentar sus herramientas y equipos durante una emergencia, por lo que el área deberá mantenerse permanentemente libre de obstrucciones.

RED INERTE TOMA EXTERIOR



RED INERTE SALIDA INTRIOR



### Extintores Portátiles

El edificio cuenta con extintores portátiles de Polvo Químico Seco (PQS) dispuestos en todas las áreas comunes y en recintos técnicos para el combate de fuegos A, B y C. Adicionalmente se disponen extintores de Dióxido de Carbono (CO2) para el combate de fuegos de origen eléctrico. En el caso de áreas de subterráneos y exteriores los extintores se encuentran dentro de gabinetes de protección.

Todos los trabajadores del edificio deberán ser capacitados para su uso en caso de emergencia. Las empresas usuarias, al interior de sus oficinas, deben contar también con extintores según lo exija la reglamentación vigente (\*).

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

(\*) DS.594, Título III.

EXTINTOR



EXTINTOR



## 12.3 SISTEMAS DE PROTECCION

### Zona Vertical de Seguridad

Ambos edificios cuentan con una Zona Vertical de Seguridad (ZVS), conformada por unas escaleras independientes tipo tijera, que recorre todos los niveles del edificio. Está protegida por muros estructurales resistentes al fuego y equipada con puertas de emergencia, iluminación de seguridad con baterías de respaldo y un sistema de presurización de aire que protegerá a los usuarios del ingreso de humos y gases durante una evacuación, generando una presión positiva de aire al interior de esta por medio un ventilador de inyección.

### Iluminación de seguridad

**ILUMINACION DE EVACUACIÓN:** corresponde a las luminarias con baterías para 30 minutos dispuestas en las vías de evacuación, que permitirán un tránsito seguro de las personas durante una evacuación aun cuando el Grupo Electrógeno no esté operando.

**ILUMINACION ANTIPANICO** está conformada por los paneles luminosos en color verde con señalización, que permiten identificar las salidas de emergencia y vías de evacuación sin dudas ni confusiones en caso de corte de energía y durante un incendio.

**ILUMINACION DE TRABAJOS RIESGOZOS** corresponde a las luminarias dotadas de batería instaladas en recintos técnicos destinadas a permitir la ejecución de procedimientos críticos en caso de emergencia durante un corte de energía,

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

garantizando la seguridad de las personas que las desarrollan o que se encuentran en la zona, como es el caso de las salas de máquinas.

LUMINARIA DE EMERGENCIA



LUMINARIA ANTIPANICO



### Grupo Electrónico

El edificio dispone de un Grupo Electrónico de emergencia que respalda los sistemas de seguridad y permite la continuidad operativa del edificio en caso de corte de energía. El Grupo encenderá automáticamente y cuenta con un tanque de combustible incorporado para garantizar el respaldo continuo de las operaciones durante 12 horas.

ACCESO A SALA GGEE



GGEE



## 12.4 SISTEMA DE COMUNICACIONES

### Teléfono

El edificio cuenta con 2 teléfonos de red fija uno en recepción edificio Pirámide 1 y el otro en oficina de administración. Cabe destacar que este sistema no permite entregar una comunicación rápida y efectiva a los ocupantes en caso de una emergencia, por lo que se considera solo para contactar a los organismos de apoyo externo de emergencia.

### Radios Portátiles

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

Equipos de Radios portátiles modelo DEP-45, permiten una comunicación rápida entre el Jefe de Operaciones y su equipo.

### Circuito Cerrado de Televisión

El sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) del edificio cuenta con cámaras de vigilancia ubicadas en los accesos principales y áreas comunes del edificio, que permiten el control de los eventos diarios que se producen en el edificio, amenazas externas y el monitoreo del desarrollo de la evacuación.

TELEFONO



CAMARA



## 13. MEDIDAS PREVENTIVAS

En este capítulo se considera toda aquella medida conducente a evitar que se produzca una emergencia, cualquiera sea su origen.

Para proteger a las personas, se debe preparar una forma de responder ante cada situación en que un riesgo residual asociado a una amenaza, pudiera afectar sus vidas, seguridad de los trabajadores(as), personas en general que se encuentren en el centro de trabajo, o de la comunidad, mediante la metodología acceder, como también a la prestación del servicio o continuidad de actividades en concordancia con el plan para la continuidad de negocios (bcp).

### 13.1 PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

La Administración deberá mantener programas de revisión y mantenimiento de todos los sistemas, principalmente de aquellos que estén relacionadas directamente con la emergencia. Entre estos se deberá contar con:

- Detección y Extinción de Incendio.

---

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

---

- Extintores
- Iluminación de emergencia
- Puertas de emergencia
- Ascensores.
- Ventiladores caja de escalera (VIP)
- Electricidad (Empalmes comunes) y Red inerte
- Grupo electrógeno
- Agua Potable y Alcantarillado (sistema de agua potable y alcantarillado)
- Sistema de control de acceso y CCTV
- Climatización (ventilación centralizada y aire acondicionado)
- Comunicaciones (citófonos, teléfonos, radios)
- Señalización de seguridad
- Eliminación de la Basura.

Dentro de las rutinas de revisión y mantenimiento normativo del equipamiento de seguridad, deben considerarse pruebas a la Red de incendio, Red inerte, y sistemas de detectores y pulsadores de incendio, ventilación e iluminación de emergencia, principalmente.

Las empresas usuarias deberán contar con programas de mantenimiento de sistemas y equipos en las áreas de su responsabilidad, actividad que será informada a la Administración, en particular en aquellos casos en que los trabajos puedan afectar los sistemas comunes del edificio.

## 13.2 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

### Capacitación

Premisa: Nadie deberá intentar controlar una emergencia sin antes haber requerido ayuda profesional. El control de la emergencia no debe continuar hasta el punto en que pelagra la integridad física de la persona que la intenta controlar.

Bajo este precepto, la Administración del Centro de Trabajo deberá contar con un programa de capacitación destinada principalmente al personal de su dependencia y en él se considerarán al menos cursos básicos en Prevención de Riesgos, Reducción del Riesgo de Desastres, Prevención y Control de Incendios, Primeros Auxilios, Emergencia y Evacuación, uso de EPP, uso de Extintores (\*), Seguridad Eléctrica y uso de la Red Húmeda del Edificio, así como todo sistema que forme parte de la operación y control de las emergencias.

(\*). DS.594, art.48°

---

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations

Revisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor

Aprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

---

## Entrenamiento

Dentro de las medidas que se contemplan para minimizar los riesgos de lesiones o pérdidas de vida, se contemplan realizar ejercicios de simulación y ejercicios de simulacros prácticos de evacuación parciales o totales.

Los **ejercicios de simulación** serán utilizados en los casos en que se requiera modelar los escenarios posibles de una emergencia, mediante la actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que se representan varios roles para la toma de decisiones ante una situación que imita a la realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones pertinentes sin involucrar el despliegue de recursos.

El **simulacro de Evacuación Parcial**, se realizará cuando el edificio es nuevo o nunca se han llevado a efecto prácticas de evacuación; para aquellas empresas que recién han llegado al edificio, y tienen como objetivo que las personas de un área específica del edificio se familiaricen con las vías de evacuación, los sistemas, alarmas y procedimientos de seguridad existentes en el edificio.

En el caso del **simulacro de Evacuación Total**, se contemplan ejercicios por lo menos una vez al año con el fin de mantener en constante preparación a todos los usuarios del edificio. Los ejercicios de Evacuación Total tendrán por finalidad:

- 1) Observar el desempeño del Plan.
- 2) Examinar los medios de protección con que cuenta el edificio.
- 3) Comprobar el funcionamiento de los sistemas de alarmas.
- 4) Establecer tiempos de parámetros para la evacuación del edificio.
- 5) Identificar oportunidades de mejora

Paralelamente, el Jefe de Operaciones debe disponer regularmente de ejercicios de desplazamiento con su equipo de apoyo Interno, con la finalidad de aplicar los procedimientos en forma práctica, de acuerdo con la naturaleza y origen de cada situación.

## 13.3 ELEMENTOS AUXILIARES PARA LA EMERGENCIA

Algunos elementos serán indispensables para el control de la emergencia, dentro de los más importantes, los siguientes elementos mínimos no deberán faltar en el inventario en la unidad de seguridad, como son:

- Botiquín de Primeros Auxilios (\*)

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

- Camilla de Transporte
- Tabla de inmovilización espinal
- Silla Clínica
- Cuello cervical
- Cubiertas o frazadas
- Chalecos Reflectantes (Encargados de Evacuación)
- Linternas
- Cinta de demarcación de áreas de peligro.
- Megáfono
- Señalética “Edificio en Emergencia”
- Conos de Tránsito
- Hacha tipo Bombero
- Herramienta tipo “diablito”

Todos estos elementos quedarán ubicados en HALL SUBTERRANEO Edificio Pirámide 1, bajo custodia del personal de seguridad, quien verificará diariamente el inventario y estado de estos elementos.

*(\*) El Botiquín de Primeros Auxilios no deberá contar con medicamentos, drogas, algodón, povidona yodada, ni alcohol desnaturalizado para el tratamiento de heridas. Tampoco deberá contar con elementos considerados invasivos como jeringas, bajadas de suero u otros.*

*La administración de drogas o medicamentos a un herido, y la aplicación de métodos llamados invasivos requieren contar con personal con conocimientos especializados, además de la evaluación de un médico y las condiciones propias de un centro asistencial.*

*El alcohol desnaturalizado y la povidona yodada son productos que pueden agravar lesiones o desencadenar reacciones alérgicas graves en algunas personas; en su reemplazo se recomienda contar con suero fisiológico para lavar heridas, además de apósitos estériles que no dejen residuos en las heridas.*

## 14. PROCEDIMIENTOS

### 14.1 INCENDIO

Un incendio corresponde a un fuego descontrolado de grandes proporciones que genera daño a las personas y a las instalaciones.

- Alarmas de incendio

Según los criterios de programación, las señales de alarma temprana de incendio son detectadas por la Central de Alarmas del edificio por las siguientes vías:

- Activación de un detector de humo o de temperatura

---

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

---

- Activación de un pulsador manual de incendio
- Activación de la red de incendio (sensor de flujo)

Las alarmas de incendio son divididas en 2 categorías:

- Alarma Nivel 1 (Pre -alarma)

Esta alarma permitirá al personal de Seguridad descartar una falsa alarma o declarar una emergencia.

Esta señal está dada por la activación de un sensor de humo/temperatura, o un sensor de flujo, y generará una señal en la Central de Alarmas de la Sala de Control que deberá ser reconocida y verificada en terreno inmediatamente por el personal de seguridad del edificio.

- Alarma Nivel 2 (Alarma confirmada)

Esta señal confirma la existencia de un incendio e inicia las acciones para la evacuación

Esta señal es generada por la activación de dos sensores de humo/temperatura, una palanca manual de incendio, o combinación de ambos.

Esta alarma activará automáticamente la emisión de un mensaje de ALERTA GENERAL para todo el edificio, indicando que se ha detectado un problema y los ocupantes se deben preparar para iniciar una evacuación, y simultáneamente accionará las siguientes acciones mínimas:

- Activación de ventilación presurizada en la caja de escaleras.

La central de alarmas permitirá al operador interrumpir o continuar con la evacuación en el resto de los pisos, por medio de mensajes predefinidos, o utilizando el megáfono.

Las acciones de enclavamiento de ascensores, detención de la ventilación y apertura de accesos solo pueden ser ejecutadas manualmente por parte del personal del edificio.

## Protocolo de Incendio

1. Una vez llegada la alarma a la central de incendio, el Operador comunicará inmediatamente esta condición al Jefe de Operaciones del edificio y al guardia de apoyo y/o en ronda, dando el detalle exacto del mensaje recibido.

---

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

---

2. El Jefe de Operaciones deberá hacerse presente en primera instancia en la Sala de Control para dirigir los procedimientos.
3. Los guardias de apoyo y/o en ronda acudirán inmediatamente al piso afectado donde harán una rápida evaluación de la situación encontrada y simultáneamente reportarán a la recepción de dicha situación.
4. De hacerse necesario, el o los guardias deberán dar inicio inmediatamente al control del amago mediante el uso de extintores o la red de incendio y junto con ello deberá procurarse la evacuación inmediata del personal del piso afectado junto a los Líderes de Evacuación respectivos a través de la escalera presurizada.
5. De comprobar efectivamente la existencia de un incendio, el guardia recepción dará aviso inmediatamente a Bomberos (132); y Carabineros (133). e instruirá al personal de control de accesos el cese inmediato del ingreso de personas al edificio.
6. De no conseguir el control definitivo del siniestro, el Jefe de Operaciones deberá considerar rápidamente una decisión en favor de la evacuación general del Edificio.
7. El Jefe de Operaciones del Edificio, dispondrá la evacuación total del Edificio, adoptando el siguiente criterio:
8. Los Líderes de Evacuación, guiarán a su personal hacia la escalera presurizada, a través de la vía de evacuación en estricto orden, con dirección a la zona de seguridad exterior establecida. Lo ideal es que un líder vaya a la cabeza del grupo, otro cierre el mismo conservando una formación compacta hasta la llegada al punto de reunión; y una tercera persona, realice una revisión minuciosa de las oficinas, procurando que no haya quedado ninguna persona rezagada en recintos tales como baños, bodegas u otros.
9. Las primeras personas que lleguen a la zona de seguridad deberán ocupar el sitio más alejado de esta, de manera tal de dar cabida al próximo grupo de personas que arriben a esta área.
10. Una vez en la zona de seguridad, los Líderes de Evacuación realizarán un recuento de su personal y deberán informar al Jefe de Operaciones sobre cualquier ausencia injustificada.
11. Terminada la operación de emergencia, deben reunirse los Líderes de Evacuación con el Jefe de Operaciones, para evaluar la situación respecto de las condiciones generales del procedimiento, y preparar el proceso de retorno a las actividades, si aquello fuese viable.

Todo el personal, al oír la alarma de incendio deberán:

- Interrumpir de inmediato sus actividades y quedar atentos a la información entregada vía megáfono por personal de seguridad del edificio.

---

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

---

- Conservar la calma; es posible que el sonido de una alarma de incendio se deba a un problema técnico o activación involuntaria de alguna alarma manual por parte de un usuario. El sonido de una alarma de incendio significa una anomalía exclusiva dentro de un piso por lo que se debe verificar del origen exacto de su activación.
- Si la alarma de incendio se debe a un principio de incendio, la persona que descubre el fuego deberá, si es posible, controlarlo por medio del uso de un extintor; simultáneamente se debe alertar a otros para que los encargados de seguridad sean avisados sin demora.
- Seguir instrucciones de su líder de evacuación.
- Detener equipos y cortar fuentes de energía.
- Esperar la llegada de personal de Seguridad del edificio, quienes harán una rápida evaluación de la situación
- Disponer en forma autónoma la evacuación con apoyo de los Líderes respectivos si las condiciones fueran adversas y se considera un peligro la integridad física de las personas.
- No regresar por pertenencias personales una vez iniciada la evacuación.

#### En caso de quedar atrapado durante un de Incendio

- Cierre las puertas de su oficina.
- Acumule toda el agua que sea posible.
- Moje frazadas o toallas y colóquelas por el interior para sellar las juntas.
- Retire las cortinas y otros materiales combustibles de la cercanía de ventanas y balcones. Trate de destacar su presencia desde la ventana. Llame a seguridad o a Bomberos para indicarles donde se encuentra, aunque ellos ya hayan llegado al edificio.
- Mantenga la calma, los rescatistas puede llegar en cualquier momento.
- Si debe abandonar las dependencias, recuerde palpar las puertas antes de abrirlas.
- Proveerse de una toalla o pañuelo mojado para cubrir la boca y nariz.
- A medida que avanza, cierre las puertas a su paso.
- Si encuentra un extintor operativo en su camino llévelo consigo.
- Si el sector es invadido por el humo, arrástrese tan cerca del suelo como le sea posible.
- Si su vestimenta se prendiera con fuego No corra, Déjese caer al piso y comience a rodar una y otra vez hasta sofocar las llamas, (cúbrase el rostro con las manos).

## 14.2 SISMOS

---

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

---

Los movimientos telúricos son vibraciones producidas en la corteza terrestre, que se transmiten en forma de ondas verticales y horizontales a la superficie, produciendo eventuales modificaciones en ella y afectando en mayor o menor grado a las obras construidas por el hombre.

Sus consecuencias dependerán del grado de intensidad del sismo, del tipo de ondas que se generen, de la conformación, resistencia de los terrenos, su distancia al epicentro, de la hora en que se producen y la duración del movimiento.

En Chile, para medir un sismo se usan dos escalas: **Richter (magnitud -causa):** que mide la energía sísmica liberada durante el proceso de ruptura de rocas, mediante una expresión matemática y logarítmica usando instrumentos (un sismo grado 5 es 32 veces mayor que un sismo grado 4); y **Mercalli (intensidad - efecto):** que mide la violencia con que se siente un sismo en base a los daños producidos en los terrenos, las construcciones, objetos y la percepción de las personas durante la emergencia.

#### Escala de Mercalli:

El uso de la escala de Mercalli requiere:

- Tener en cuenta la percepción personal que distorsiona la realidad, dependiendo del lugar, altura, tipo de edificación, estado emocional, etc.
- Requiere tener puntos de referencia, de preferencia de otras personas que se encuentren en un lugar distinto al nuestro.

Debido a lo anterior, debe existir una permanente educación cívica, respecto de las actitudes correctas frente a un sismo, labor que corresponde a las autoridades, pero también se incorporarán dentro de los instructivos.


El procedimiento permitirá obtener un adecuado comportamiento de las personas, antes, durante y después del sismo, para minimizar el riesgo de accidentes coordinando las acciones de evacuación, rescate y salvamento.

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations

Revisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor

Aprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

### Esquema de percepción sísmica según escala de Mercalli



Fuente: NCh3-61

### Responsabilidades específicas

#### Jefe de Operaciones

El Jefe de Operaciones evaluará la situación y por sí mismo o con la anuencia de la Administración, dispondrá:

- La evacuación del edificio, si se estima imprescindible.
- El traslado de personas lesionadas a los centros asistenciales.
- Supervisará el funcionamiento de todos los dispositivos técnicos de seguridad.
- Finalmente, concluida la emergencia, efectuará un completo reporte sobre la misma.

#### Personal de Seguridad

Producida la emergencia, procederá a:

---

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

---

- Detener los ascensores, previa verificación de pasajeros en su interior.
- No usar la red telefónica, para evitar congestionar las líneas que deberán mantenerse libres para la emergencia. La necesidad de información podrá suplirse mediante el uso de radios portátiles.
- Efectuar las inspecciones preliminares para constatar la eventualidad de daños o situaciones que afecten a los ocupantes.
- Actuar con serenidad, rapidez, y criterio frente a los usuarios, transmitiendo confianza y tranquilidad ante la emergencia, para evitar con su ejemplo situaciones de pánico o descontrol.
- Otorgar prioridad a la atención de eventuales lesionados, prestando los primeros auxilios.
- Mantener informado a su superior de las novedades que se vayan presentando.

#### Administración

- Luego de constatados los daños en los sistemas vitales del edificio, adoptará las medidas conducentes a su pronta y oportuna reparación, requiriendo los servicios especializados.
- Dispondrá la utilización de los recursos de reserva (financieros y materiales) que sean necesarios para afrontar la emergencia.
- Determinará, conjuntamente con el Jefe de Operaciones del edificio, la necesidad de materializar el Plan de Evacuación.

#### Líderes de Evacuación

Los Líderes de Evacuación, luego de haber cesado el sismo, deberán:

- Revisaran cada una de las puertas de sus oficinas y comprobaran que estas no se encuentren apretadas, producto de descuadres que se pudiesen originar con el movimiento sísmico.
- Revisar a la vez, que no se encuentren personas atrapadas en recintos cerrados y apoyarán en el traslado, atención y evacuación de las personas que se encuentren heridas.
- Liderar la evacuación de su personal en caso de que ésta fuera necesaria después del sismo.

#### Usuarios

- Cada usuario verificará de acuerdo con su organización interna en sus respectivas dependencias el libre y expedito tránsito, y que no existan condiciones, elementos, objetos u enseres que puedan ocasionar daños a las personas u obstruir las vías normales o especiales de salida.
- Procurar la más amplia cooperación y participación en las pruebas y entrenamiento de los planes de contingencia que se establecen en el presente documento.
- Recordar que el Edificio es de construcción asísmica, diseñado, construido y calculado para resistir sismos de magnitud.

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

En caso de un sismo, se deberá:

- Mantener la calma.
- Seguir las instrucciones de los encargados de la emergencia.
- No gritar, aunque es instintivo, esto solo favorece al pánico colectivo.
- Apagar todo elemento que pueda producir un incendio (equipos eléctricos)
- Ubicarse en un lugar que le preste protección (puede ser bajo un escritorio), contra eventuales desprendimientos de planchas, lámparas, cuadros, objetos de adorno u otros.
- Alejarse de las ventanas.
- No correr y evitar abandonar el edificio descontroladamente, esto es imitado en forma inconsciente por otras personas con resultados desastrosos.
- Evitar verse comprometido en un grupo de personas que descontroladamente busca una salida del edificio, si esto sucede trate de salir de esta situación hasta que se calmen.
- Si durante el sismo sufre una caída o es lesionado, trate de ubicarse de inmediato en un sector alejado de las vías de escape.
- Informar a los Líderes de Evacuación de las novedades ocurridas

#### Protocolo de Sismo

1. Ante un sismo de gran intensidad, no se contempla una evacuación inmediata del edificio.
2. Los usuarios, apoyados por los Líderes de Evacuación, mientras persistan los efectos del movimiento sísmico, deberán permanecer en sus zonas de seguridad internas, de preferencia cercana al núcleo central del Edificio. Cada usuario verificará en sus respectivas dependencias, el libre y expedito tránsito, y que no existan condiciones que puedan ocasionar daños a las personas u obstruir las vías de evacuación.
3. No se deberán usar ascensores. Tratándose de sismos de mucha intensidad o movimientos repetitivos, no se deberán usar los ascensores; el movimiento de estos equipos podría causar daños en su sistema.
4. Personal capacitado deberá detener los ascensores, procurando la evacuación de los usuarios que no puedan hacerlo por sus propios medios.  
\*(Válido para Edificios cuyos ascensores No cuenten con dispositivos asísmicos automáticos de enclavamiento).

---

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

---

5. Del mismo modo, deberán liberarse todas las puertas de salida que se encuentren asociadas a softwares de control de acceso, como, asimismo, se deberán inhabilitar las barreras de acceso vehiculares y los torniquetes.
6. El Jefe de Operaciones y su equipo deben mantenerse alertas al funcionamiento de los ascensores y posibles detenciones producto del sismo que involucre a personas encerradas en cabinas y disponer de su pronto rescate.
7. Los Líderes de Evacuación deberán controlar a aquellas personas propensas a caer en situaciones de pánico.
8. El Jefe de Operaciones y su equipo, deberá realizar una rápida evaluación visual del comportamiento estructural del edificio y sus principales instalaciones, así como del estado de la zona de seguridad.
9. Terminada esta evaluación, y si las condiciones se presentan favorables, el Jefe de Operaciones o el guardia volante, deberá comunicarse con los líderes de evacuación, para que llamen a mantener la calma y anunciando que el edificio se encuentra en condiciones normales de operación.
10. Por el contrario, si al término de la evaluación, se presentan condiciones desfavorables, el Jefe de Operaciones, en forma autónoma o en decisión compartida con alguna autoridad de la comunidad presente, podrá realizar una evacuación parcial o general del edificio, a través de las rutas de evacuación y zona de seguridad preestablecidas, siempre y cuando estas conserven sus características originales de operatividad.

Se consideran situaciones desfavorables principalmente: a) fallas evidentes en la estructura del edificio (elementos estructurales con fierro a la vista, deformaciones o inclinaciones notorias) b) situaciones de descontrol o pánico colectivo c) Interrupción prolongada de servicios vitales (Electricidad, agua potable, ascensores, climatización, grupo electrógeno, principalmente) d) Inundaciones por roturas de matrices de agua potable, sanitarias, de climatización o similares e) Fugas de gas u otros fluidos que representen peligro inminente f) Amago de incendio a consecuencia del sismo g) caída de objetos pesados o elementos de construcción que pongan en peligro evidente la integridad física de las personas.

11. Los Líderes de Evacuación podrán facilitar la evacuación de personas si las condiciones en el interior de su piso afectan la integridad física del personal (caída de estantes, equipamiento o situaciones inmanejables de descontrol), con la certeza de que las vías de evacuación se encuentren en condiciones normales para facilitar los desplazamientos.

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

12. En caso de que la evacuación se haya ejecutado, el jefe de operaciones deberá dirigirse a la zona de seguridad en donde tomara contacto con los Líderes de Evacuación y reiterara el llamado a mantener la calma informando que la salida se ha debido solo a una medida precautoria.
13. Pasada la emergencia y habiendo restablecido las condiciones normales de operación del Edificio, el Jefe de Operaciones, en forma autónoma o con decisión compartida con alguna autoridad del Edificio presente, podrá efectuar el retorno a las actividades habituales.
14. La decisión de una posible retirada del personal a sus respectivos hogares corresponderá en forma autónoma a cada una de las compañías que conforman la comunidad.

### 14.3 LLAMADO AMENAZANTE POR ARTEFACTO EXPLOSIVO

El llamado amenazante puede tener dos alcances:

Que el llamado indique el lugar exacto donde estaría instalado el artefacto. En esta situación, lo aconsejable es aislar inmediatamente el lugar y proceder a la evacuación del área comprometida y los pisos inmediatamente cercanos, para luego continuar con la evacuación preventiva del resto del edificio.

Que no se indique el lugar exacto de su posición, **condición que complica la situación**. En este segundo caso, el posible artefacto pudiese estar instalado en el lugar más insospechado, incluso en la vía de evacuación. En este caso, se deben priorizar las empresas que reciben mayor cantidad de público y que no tengan un servicio de vigilancia interno.

En ambos casos de deberá contactar a Carabineros, quienes evaluarán la situación, verificar las vías de evacuación y proceder a la evacuación preventiva del inmueble.

Es conveniente realizar un programa preventivo orientado a:

1. Crear Hábitos Preventivos.

---

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

---

Entre estos hábitos se considera:

- Cumplir con los protocolos de control de acceso, evitando conductas permisivas.
- No descuidar por ningún motivo el área de recepción.
- Mantener un área de trabajo ordenada y limpia.
- No aceptar vendedores.
- No prestar baños ni guardar paquetes a desconocidos.
- Verificar todo paquete con su destinatario.

## 2. Revisión del Edificio y observación de objetos extraños:

Objetos o paquetes extraños: Aquellos que son raros, llamativos o muy distintos de lo normal, habitual o conocido. Como, por ejemplo: bolsos o carteras olvidadas, extintores fuera de lugar, bolsa de basura donde no corresponde, vehículos con maleteros abiertos, etc.

Se debe considerar siempre que el objetivo de los paquetes explosivos es el de causar daño, por lo que nunca se debe ceder a la tentación de tocarlos.

La revisión preventiva, se llevará a cabo periódicamente por medio del CCTV y/o rondas del personal de Seguridad, y se dividirá en dos partes:

### a. Áreas Comunes, a cargo de personal de la Administración del Edificio

- Vías de evacuación
- Cabinas de ascensores (detener ascensores)
- Escaleras de uso público
- Perímetro
- Calles de subterráneo y Estacionamientos
- Salas de basura
- Halls de ascensores
- Lobby
- Recintos técnicos y Baños
- Pisos y bodegas vacíos

### b. Áreas Privadas, bajo la responsabilidad de los encargados de seguridad y/o de evacuación de cada una de las empresas y que comprende:

- Área de recepción
- Salón de eventos
- Baños
- Cada una de las oficinas
- Recinto de fotocopidora
- Cuartos de almacenamiento (Bodegas)

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración**PROTOCOLO AMENAZA DE BOMBA**

La persona que recibe el llamado:

- Debe establecer una conversación amplia con su interlocutor de manera de obtener el máximo de información, poner especial énfasis en la escucha de siguientes aspectos:
  - Acento de Voz, Nacional o Extranjero
  - Sexo
  - Edad estimada
  - Muletillas fonéticas
  - Entorno o ambiente del llamado
  - Motivación
  - Asociación a la que pertenece
  - Otra información de relevancia
- Avisará inmediatamente a la Administración del edificio.
- Llenar el formulario de llamada amenazante

Líderes de Evacuación:

- Verificar la seguridad para la evacuación de sus oficinas.

Jefe de Operaciones

- Llama a Carabineros, quienes evaluarán la situación.
- Alerta mediante clave preestablecida a los encargados de seguridad de las empresas.

CLAVE	SIGNIFICADO
Amarilla	Amenaza de bomba NO IDENTIFICADA
Roja	Amenaza de bomba IDENTIFICADA
Verde	Vuelta a la normalidad EDIFICIO SEGURO

- Dirige el Plan de verificación de la vía de evacuación.
- Activa protocolo de evacuación
- Atender a la fuerza policial

De encontrarse algún elemento sospechoso:

- Se deberá aislar completamente el lugar, priorizar la evacuación de las áreas comprometidas e informar a Carabineros.

---

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

---

- Deberá ser examinado por los servicios especializados (Gope).

#### Conclusiones

- El edificio debe ser evacuado en la forma más rápida y eficaz posible.
- Se deben seguir las instrucciones del personal especializado.
- La situación debe ser manejada con mucha discreción cuidando que sea conocida por el equipo de manejo de emergencia.
- No se debe alterar ni crear pánico innecesario entre el resto de los empleados.

## 14.4 ASALTO

Atendiendo a los numerosos casos que se producen con cierta frecuencia en el país y por la naturaleza e importancia de las actividades que desarrollan las empresas instaladas en el edificio, las posibilidades de asalto no han sido desestimadas por lo que, con el objeto de minimizar sus efectos, se han considerado medidas razonables sobre el particular.

#### Medidas para prevenir asaltos:

- Contar con protocolos y medios para el control de acceso.
- Contar con personal de vigilancia.
- Buena iluminación tanto dentro como fuera de locales.
- Tener una luz externa que ilumine los alrededores y estacionamiento de la instalación.
- Instalar alarmas silenciosas para alertar a la policía.
- Las cámaras de seguridad son esenciales para la seguridad, sirven como método de disuasión y además de identificación de los delincuentes.

El asaltante es un asesino en potencia, no distingue clase social, siempre actúa con una presión psicológica extraordinaria y cualquier obstáculo que se interponga en la comisión de su delito, hará que el sujeto se comporte tremendamente agresivo y violento. Frente al riesgo de perder la vida o ser detenido, el criminal se descontrola, siendo capaz de usar cualquier medio para lograr su objetivo, pudiendo llegar hasta el homicidio; y los guardias, público o empleados pueden resultar sus víctimas.

Ante un delincuente tan peligroso, surge la importancia de que el personal de vigilancia esté debidamente capacitado y posean condiciones de observador cuidadoso, con capacidad retentiva y habilidad para pensar con claridad bajo

---

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

---

situaciones de apremio, impidiéndole cometer errores que podrían resultar fatales o de riesgo para su vida o la de otros.

## PROTOCOLO DE ASALTO

### Antes del asalto

La experiencia indica que los autores de este tipo de delitos lo planifican concienzudamente para ultimar detalles finales con algunos días de antelación a la oportunidad en que lo llevarán a cabo. Esta preparación consiste en observar el movimiento de público del lugar elegido, fotografiar accesos si es posible, conocer el número de empleados y sus nombres, la ubicación de accesos, salidas y pulsadores de alarmas, la vigilancia de que se dispone, el movimiento de guardias y sus costumbres, etc.

- El personal de vigilancia debe estar siempre atento para detectar este tipo de individuos, los que pueden ingresar solos o en parejas, a diferentes horas y que no materializan por lo general diligencia alguna, salvo la de operar con subterfugios tales como ofrecer mercaderías, requerir antecedentes de empleados que no existen, etc.
- El personal a cargo del CCTV deberá hacer seguimiento a este tipo de situaciones.

### Durante el asalto

Si los guardias fueren reducidos por los delincuentes, deberá atenderse a los siguientes puntos:

- Mantener absoluta calma y procurar a toda costa evitar el pánico; no adoptar actitudes de heroísmo pues en nada contribuirá a la solución del problema, por el contrario, puede resultar peligroso para la seguridad de las personas.
- Si existe un pulsador de asalto, accionarlo lo más pronto posible, siempre y cuando ello no se ponga en peligro la integridad de las personas.
- Obedecer las instrucciones del asaltante de manera lenta y calmada. Al seguir las órdenes de los delincuentes, se reduce la posibilidad de agresión. Todos deberán observar esta regla.
- Si el asaltante hace indicaciones en cuanto a las posiciones que han de tomar las personas, éstas deben ser seguidas. Si no las hay, se deben evitar aglomeraciones, pues éstas ofrecen un blanco fácil en caso de disparos.
- Es de suma importancia obtener una descripción clara y precisa de los asaltantes. El guardia deberá tratar de observar con sumo cuidado e interés a los delincuentes, fijándose en los movimientos, actitudes y conductas de los ladrones.
- Observar los rasgos físicos más sobresalientes de los individuos, como:
  - Sexo(hombre/mujer)
  - Estatura y contextura (alto, bajo, gordo, delgado).
  - Edad aproximada (joven, adulto, viejo).

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

- Forma de la cara (tipo de cara, boca, nariz, orejas, etc.).
- Color de piel (blanco, rojo, amarillo, moreno).
- Color de pelo (considerando que podría usar peluca).
- Vestimenta (especial relevancia tendrá el tipo de calzado, pues es, por lo general, el elemento de la vestimenta más difícil de reemplazar).
- Características particulares que llamaron la atención, como cojeras, tartamudeo, muletilas, cicatrices, lunares, etc.
- Especial importancia se dará a los objetos o mobiliarios tocados por las manos de los asaltantes. Si no usan guantes, fijarse especialmente si toca superficies metálicas, de vidrio, plásticas, acrílicas o de cualquier otra naturaleza que estén suficientemente pulidas, como muebles barnizados y que puedan servir de soporte a una huella.
- Dentro de las posibilidades, una vez que los asaltantes abandonen el lugar, se debe observar las características del o los vehículos usados en la comisión del delito, como:
  - Número de la placa patente
  - Tipo de vehículo.
  - Marca
  - Color
  - Señales de choques
- Determinar el tiempo que duró el asalto, estimando hora de inicio y de término.

## Después del asalto

Una vez consumado el delito, se adoptarán las siguientes acciones:

- Dar aviso a la policía.
- Informar al Jefe de Operaciones, a la Administración o alguna autoridad competente del edificio.
- Mantener la calma y tranquilizar a los demás.
- Evitar alteración o deterioro de huellas, caminando por donde no lo han hecho los delincuentes. El Jefe de Operaciones aislará el lugar y a los empleados o público con el fin de que no se destruyan indicios importantes para la policía.
- En caso de resultar personas heridas, se solicitará de inmediato una ambulancia para su urgente atención.
- Si en la acción resultara alguna víctima fatal, no deberá ser movida ni registrada. La constatación de este hecho debe efectuarlo personal de la ambulancia o la policía. Si fuese examinada por un médico particular, tampoco la moverá ni registrará.
- No tocar ni mover ningún objeto, todo debe quedar tal cual dejaron los delincuentes.
- No se permitirá el acceso a la prensa. Toda información deberá ser canalizada a través de una autoridad competente del edificio.

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

## 14.5 CLIENTE INTERNO Y EXTERNO ENCERRADOS EN ASCENSORES

### Situación de emergencia

Si por cualquier motivo la cabina se detiene, y no es posible salir de ella de modo normal, no existe en principio peligro para los cliente interno y externo.

Los ascensores cuentan con dispositivos de seguridad para prevenir un descenso incontrolado o detenciones no programadas chequeados por personal especializado en un programa de mantenimiento.

Solo un ascensor por edificio cuenta con respaldo del Grupo Electrógeno, y los orificios de ventilación aseguran el aire dentro de la cabina.

### Sistema de comunicación de emergencia

El botón de alarma (identificado con una campanilla de color amarillo) es de uso exclusivo para dar aviso que existe una situación de emergencia en el ascensor.

Cuando se presiona este botón, la llamada de alarma será atendida por medio del intercomunicador, por personal entrenado, quien deberá contactar de inmediato al Servicio Técnico de la empresa proveedora o la que cuente con el contrato de mantenimiento respectivo, iniciando a continuación otras acciones establecidas que sean necesarias.

### Medidas Preventivas

- No intentar ingresar repentinamente al ascensor cuando la puerta se está cerrando, esta no se detendrá inmediatamente y puede golpearlo.
- No retener el ascensor innecesariamente (muchas veces se tiende a retener el ascensor para esperar a otro usuario, lo que resulta perjudicial, ya que afecta la programación que controla los tiempos de viaje).
- No llamar reiteradas veces el ascensor. Esta acción no tiene fundamento, ya que no acelera su llegada, disminuyendo la vida útil de los componentes y favoreciendo fallas en la operación de las puertas.
- No bloquear las puertas. En caso de carga o transporte de bultos, debe coordinarse con la Administración para la dedicación de un ascensor o adecuarse a los horarios establecidos para este fin. El bloqueo de las puertas afecta a los mecanismos y genera daños en ellos.
- No sobrecargue el ascensor ni saltar al interior de las cabinas. Esto activará los sistemas de seguridad del ascensor.
- En caso de quedarse atrapado, no intente salir por sus propios medios, alerte al personal del edificio mediante el botón de alarma y espere. Cualquier acción por su cuenta, puede terminar en un riesgo para su persona o un daño mayor al equipo.
- Antes de ingresar al ascensor asegúrese que la cabina este ahí y al nivel de piso, lo mismo al salir.

---

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

---

- Al andar con niños tenga presente no dejarlos transitar solos y evitar que operen mecanismos.
- No botar basuras en el interior o en los rieles de las puertas, esto puede causar fallas en el sistema de apertura y cierre de las puertas del ascensor.
- Siempre se debe mantener despejada el área que enfrenta a la cabina del ascensor, de forma que los cliente interno y externo puedan salir rápida y seguramente, en cualquier caso.

## PROTOCOLO DE RESCATE DE CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

Recibida la alarma, se informará al Jefe de Operaciones del edificio y a la empresa que cuente con el contrato de mantenimiento de los ascensores. Los rescatistas deben dirigirse a la emergencia utilizando un ascensor en condición independiente evitando retrasos, dando siempre prioridad a la emergencia.

El rescate de cliente interno y externo deberá ser realizado siguiendo las instrucciones descritas en el procedimiento específico entregado o aprobado por la empresa de mantenimiento del sistema de ascensores, por un equipo de al menos dos personas, las que estarán debidamente autorizadas, capacitadas y entrenadas para este tipo de emergencias. La Administración y la empresa mantenedora llevarán registro de ello.

El procedimiento específico, los EPP y las herramientas necesarias deberán estar disponibles en el lugar en que se realiza la maniobra.

De encontrarse personal técnico de Ascensores al producirse la emergencia, la maniobra de rescate deberá ser encargada a ellos.

En caso de cliente interno y externo atrapados en ascensores es indispensable que el personal del edificio transmita tranquilidad a las personas afectadas, desde que se recibe el aviso a través del intercomunicador y evite realizar procedimientos si no se está seguro pudiendo poner en riesgo la integridad de los cliente interno y externo atrapados o de los propios rescatistas, y con este fin, se recomienda lo siguiente:

- Siempre informar a emergencias de la empresa mantenedora como primera medida.
- Informar a los cliente interno y externo que el problema está pronto a solucionarse y que esperen con tranquilidad.
- Verificar la posición de los cliente interno y externo utilizando los monitores y solicitando información del piso en que se encuentra detenido el ascensor a los cliente interno y externo (indicador de posición en el interior de la cabina).
- De ser necesario, informar que la cabina tiene ventilación natural y que no existen riesgos para los usuarios.

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

- No realizar rescate y esperar apoyo técnico si no se está seguro al realizar el procedimiento.
- Bloquear las energías involucradas en la maniobra
- Adoptar siempre una posición de seguridad que impida pérdidas de equilibrio o accidentes por caídas o atrapamientos de los rescatistas durante las maniobras.
- Quitarse elementos o prendas susceptibles de generar atrapamiento durante las maniobras.
- Efectuado el rescate, se bloqueará el acceso al ascensor en falla, evitando que personas no autorizadas puedan ingresar a él, y se informará el resultado de la maniobra al Jefe de Operaciones.
- Nunca se conectará el interruptor principal del ascensor y no realizarán otras acciones.
- La normalización del ascensor afectado será realizada exclusivamente por personal técnico de mantenimiento de los ascensores.

Para cumplir con un procedimiento de rescate, el personal del edificio que participará en la emergencia deberá, en forma expedita, contar con el siguiente material:

- Las llaves necesarias para acceso a la Sala de Máquinas de los ascensores.
- Llave de emergencia de las puertas exteriores de los ascensores.
- Una linterna en buenas condiciones de uso.
- Radios de comunicación.

Cuando se procede a la evacuación de los cliente interno y externo se recomienda:

- Presentar una actitud amable.
- Explicar el porqué de la detención, señalando que ésta ha sido por la actuación de los sistemas de seguridad del equipo.
- Procurar atención médica de las personas atrapadas, en caso de ser necesario.
- Siempre informar el estado de la emergencia al servicio de emergencias del mantenedor de los ascensores al finalizar la maniobra, y dejar registro del evento.

Procedimiento específico



**INSTRUCTIVO DE RESCATE DE PASAJEROS  
(SI LA PARADA OCASIONAL DEJARA LA CABINA ENTRE PISOS)**

1. ASISTIR AL PASAJERO INDICANDOLE QUE SE PROCEDERA AL RESCATE Y PROHIBIRLE ACTUAR POR INICIATIVA PROPIA

---

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

---

2. **EN SALA DE MAQUINAS**, CORTAR ENERGIA DEL ASCENSOR CON PROBLEMAS. MANTENIENDO EL ALUMBRADO DE LA CABINA.

3. UBICAR PALANCA DE FRENO EN SALA DE MAQUINAS Y ABRIR FRENO CON PRECAUCION.

4. GIRAR LENTAMENTE EL VOLANTE DE INERCIA HASTA HACER COINCIDIR LAS MARCAS DE LOS CABLES CON LAS MARCAS DEL MISMO COLOR EN LA BASE DE MAQUINAS.

5. RETIRAR LA PALANCA DE FRENO.

6. **EN LA ZONA DE RESCATE**, EVITAR LA PROXIMIDAD DE NIÑOS Y ABRIR LA PUERTA DE ACCESO FRENTE A LA CUAL SE ENCUENTRA LA CABINA, UTILIZANDO LA LLAVE DE EMERGENCIA.

7. EVACUAR LOS PASAJEROS.

#### **ADVERTENCIA**

1. LA LLAVE DE EMERGENCIA SOLO PUEDE SER UTILIZADA POR PERSONAL INSTRUIDO Y BAJO SU RESPONSABILIDAD.

2. ABRIR UNICAMENTE LA PUERTA DE PISO FRENTE A LA CUAL SE ENCUENTRA LA CABINA.

3. DESPUES DE LA EVACUACION, ASEGURARSE QUE LA PUERTA QUEDE PERFECTAMENTE CERRADA Y ENCLAVADA.

4. FINALMENTE, DEJE EL ASCENSOR DETENIDO A LA ESPERA DE LA LLEGADA DE NUESTRO PERSONAL.

**Dirección:** Estado 337 O. 617 Santiago - **Fono:** (56 2) 6648327 **Fax:** (56 2) 6648327 - **email:** [infocliente@saaher.cl](mailto:infocliente@saaher.cl)

## 14.6 FALLAS ELÉCTRICAS

Se denominará falla eléctrica, la interrupción por cualquier causa del suministro eléctrico general del Edificio, provocando el cese de la iluminación artificial y la paralización de los sistemas centrales alimentados mediante la red pública de electricidad.

Este procedimiento permitirá establecer pautas frente a la interrupción del suministro para evitar otro tipo de riesgos y la posibilidad de accidentes derivados de la energía eléctrica.

Ante cualquier falla eléctrica, debe actuar personal técnico especializado debidamente autorizado para intervenir en los circuitos, a fin de subsanar el problema

### PROTOCOLO FALLA ELECTRICA

- Producida la emergencia el personal de seguridad verificará si la interrupción es externa y general o afecta sólo al Edificio, y por si o con el apoyo del Jefe de Operaciones solicitará la concurrencia, si corresponde, de personal calificado a la compañía que suministra el servicio o a la empresa que cuente con el contrato de mantenimiento eléctrico.
- Se verificará el funcionamiento de los generadores, la operación de los equipos de emergencia, sistemas básicos y medios de iluminación.

---

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

---

- El Operador comunicará al Jefe de Operaciones e internamente a los usuarios la causa del corte y la estimación del tiempo que demorará su reposición.
- El Jefe de Operaciones coordinará con la Administración las medidas para el pronto restablecimiento del suministro de energía.
- El personal de Seguridad efectuará rondas por el edificio y perímetro circundante, en especial aquellas áreas de mayor vulnerabilidad y más faltas de iluminación.
- Se deberá verificar que se dejen los registros correspondientes de cada falla eléctrica.
- Si los medios se agotan, el Jefe de Operaciones mantendrá informados a los usuarios e indicará una estimación sobre la hora de reposición del servicio.
- Si la situación lo aconseja, la duración del corte lo justifica y las condiciones de higiene y seguridad están sobrepasadas, el Jefe de Operaciones deberá notificar a la Administración.
- El Jefe de Operaciones comunicará oportunamente a los usuarios cuando el servicio haya sido repuesto.

## 14.7 CORTE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Es la interrupción no deseada del suministro normal de agua potable que entrega la empresa distribuidora respectiva. Esta interrupción o cese normalmente es comunicada previamente por esa compañía, sin embargo, a veces ocurre por fallas imprevistas, roturas en matrices del sector o causas naturales como aluviones, u otras no posibles de controlar con anticipación.

El procedimiento permitirá fijar pautas frente al corte del suministro no programado con el fin de evitar que el edificio se quede sin el vital elemento, tanto para cubrir las necesidades de los usuarios y para asegurar una reserva mínima ante un posible siniestro de incendio.

### PROTOCOLO CORTE DE AGUA POTABLE

- El personal de seguridad deberá estar atento a las señales que alertan acerca del nivel de agua de los estanques de acumulación del edificio.
- Si se declara alarma por nivel mínimo, deberá gestionar su constatación inmediata, y verificará con la empresa que provee el suministro si existe corte en el sector, informando las novedades al Jefe de Operaciones.
- El personal técnico del edificio verificará fallas en el sistema de impulsión, y si está a su alcance, corregirá la falla.
- De persistir una falla interna, se deberá contactar al servicio de emergencias de la empresa que cuente con el contrato de mantenimiento del sistema.
- Según sea el nivel de reserva y la naturaleza del corte, el Jefe de Operaciones instruirá todas las medidas que sean necesarias y comunicará por medio de una breve circular a los usuarios acerca de la situación para que éstos

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

colaboren evitando el consumo de agua innecesario, además verificará que se mantenga la reserva para incendios.

- Si las reservas se agotan, el Jefe de Operaciones mantendrá informados a los usuarios e indicará una estimación sobre la hora de reposición del servicio.
- Si la situación lo aconseja, la duración del corte lo justifica y las condiciones de higiene y seguridad están sobrepasadas, el Jefe de Operaciones deberá notificar a la Administración y solicitar interrupción de actividades hasta que la situación quede normalizada.
- El Jefe de Operaciones comunicará oportunamente a los usuarios cuando el servicio haya sido repuesto, advirtiendo a su vez la revisión de llaves y válvulas que hayan sido abiertas durante el corte de suministro de agua para que éstas sean cerradas y evitar posibles inundaciones.

## 14.8 INUNDACION/FUGA DE AGUA

La inundación es la acumulación de agua en lugares no destinados a este propósito, o aquella que sobrepasa las capacidades de los sistemas de acumulación y evacuación de aguas de la instalación, cubriendo la superficie de los pisos y otros lugares del edificio, especialmente los que están bajo o al nivel de la calle (subterráneos, estacionamientos, bodegas, pozos y otras áreas). Puede deberse a la rotura de alguna matriz, en la red interna o externa de agua potable, a la acumulación de aguas lluvias, desborde de canales, saturación de napas subterráneas u otra razón, que haga fluir el agua a las cotas más bajas del edificio colapsando los sistemas de evacuación.

Su extracción de agua es dificultosa, quedando siempre una gran humedad afectando el ambiente, pudiendo generarse daños posteriores por efecto de la condensación como también daños importantes en las estructuras, equipos y materiales del edificio, no siempre visibles a simple vista.

Se debe controlar rápidamente el flujo de agua que está ocasionando el siniestro y restablecer la normalidad lo más pronto posible, extrayendo el agua acumulada con prontitud, para minimizar daños al edificio y especies afectadas.

Es indispensable en este tipo de emergencia el previo conocimiento por parte del personal de la ubicación de las llaves de corte, para controlar rápidamente fugas de agua, así como contar con un programa de inspección y limpieza de canaletas y desagües.

### PROTOCOLO INUNDACION / FUGA DE AGUA

Constatada la inundación, la Administración determinará si ésta se debe a causas externas o se generó únicamente en el edificio, por desperfectos en la red de agua

---

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

---

potable, alcantarillado, evacuación de aguas lluvias, red de incendio, red de climatización u otras.

Dependiendo de la situación, previa evaluación en conjunto, la Administración y el Jefe de Operaciones, activarán a todo el personal disponible, adoptando entre otras las siguientes medidas:

- Control del flujo de agua y cierre de las válvulas de control relacionadas a la emergencia.
- Corte de la energía a los equipos eléctricos instalados en las áreas comprometidas.
- Traslado de los ascensores sobre el nivel del origen de la inundación
- Aislamiento del área afectada y restricción de acceso de toda persona ajena a quienes actuarán frente a la emergencia.
- Resguardo de las personas directamente afectadas, mediante su evacuación, clausura de oficinas y dependencias, etc.
- Rescate de aquellos objetos valiosos que puedan salvarse, trasladándolos a lugares seguros y secos.
- Extracción del agua acumulada.

La reutilización de las áreas afectadas se hará después de una prolija inspección, para asegurarse el control de los riesgos, tras la extracción del agua y secado del recinto por los medios adecuados.

## 15. PLAN DE EVACUACIÓN

La evacuación del edificio puede producirse atendiendo a las siguientes circunstancias:

- Incendio
- Amenaza con bomba o atentado con elementos explosivos
- Terremoto (según protocolo específico)
- Ejercicios programados por la Administración

Lo anteriormente mencionado puede ejecutarse por orden de una autoridad competente (Carabineros, Bomberos, dependiendo del tipo de emergencia), algún integrante del Comité de Administración, por la Administración del Edificio o por decisión del Jefe de Operaciones cuando las circunstancias lo ameriten.

A partir de ese momento deben cesar las actividades de las empresas, activar sus planes de emergencia internos y establecer procedimientos que permitan cumplir solo las instrucciones impartidas por el personal a cargo de la emergencia, quienes tendrán una visión general de la emergencia en ese momento.

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

La evacuación sólo se realizará de acuerdo con las instrucciones impartidas desde recepción edificio, por medio del equipo de comunicaciones de emergencia.

## TIPOS DE EVACUACIÓN

### 1. Evacuación Parcial

Se producirá solo cuando se desee evacuar uno o más pisos en forma independiente hacia un lugar o piso determinado del edificio; las instrucciones serán impartidas solamente a los pisos afectados donde se les comunicará claramente a los Líderes de Evacuación, el lugar preciso hacia donde debe evacuar su personal.

### 2. Evacuación Total

Se realizará cuando la situación de emergencia sea tal que se requiera evacuar totalmente el edificio; las instrucciones serán impartidas a la totalidad del edificio, indicando a los Líderes de Evacuación el orden de la desocupación a seguir.

## VIA DE EVACUACION PRINCIPAL

La ruta de evacuación la componen, los halles de ascensores de cada piso, la caja de escaleras, hasta hall subterráneo y continua a través del subterráneo, en dirección de la rampa vehicular, que conduce hacia la Zona de Seguridad. ubicadas en las veredas de Avenida Del Cóndor para el caso de Edificio Pirámide 1 y Avenida Del Valle para Edificio Pirámide 2.

Para el caso de sismos de gran magnitud, y/o que en la zona comprendida en el hall principal exista riesgo de caída de elementos, no puede ser utilizada como punto de reunión y/o salida hacia la zona de seguridad.

## RUTA DE EVACUACIÓN ALTERNATIVA

Sea el caso de que se viera imposibilitada la salida por la vía a través del subterráneo, en dirección de la rampa vehicular, a causa de desprendimiento de fragmentos de cristales, revestimientos, problemas para apertura de portón levadizo u otro tipo, se establece una segunda ruta alternativa a través del acceso principal por hall primer piso, hacia la Zona de Seguridad.

## ZONA DE SEGURIDAD

Se establecen las Zonas de Seguridad para la evacuación de los ocupantes en el exterior del edificio a una distancia mínima de 15 metros de la fachada de los edificios (ver planos de evacuación piso 1° y plano de emplazamiento de esta guía)

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración**Zona de Seguridad Edificio Pirámide I, ubicada en  
Avenida Condor.****Zona de Seguridad Edificio Pirámide II, ubicada en  
Avenida Del Valle**

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

## PROTOCOLO DE EVACUACIÓN

Ante una inminente evacuación del edificio, el Jefe de Operaciones establecerá su mando desde la Sala de Control del Edificio, desde donde dará las instrucciones pertinentes destinadas a controlar la situación de emergencia.

Se ordenará la evacuación del Edificio de acuerdo con el siguiente criterio:

- A intervalos de tiempo de un minuto, se ordenará de una vez la evacuación de los dos pisos superiores y el piso inferior al siniestro, para luego seguir sucesivamente con los siguientes llamados hasta haber desocupado la totalidad del Edificio.
- La evacuación sólo se realizará a través de la vía de evacuación establecida hacia la caja de escaleras, hasta la Zona de Seguridad.
- NO SE USARÁN LOS ASCENSORES; estos quedarán enclavados a disposición de Bomberos.
- Los Líderes de Evacuación durante la emergencia estarán identificados con chalecos reflectantes color AMARILLO de identificación.
- El Líder que salga a la cabeza del grupo portará una Paleta con la numeración de su piso y/u oficina para facilitar que el personal a su cargo pueda identificarlo y seguirlos sin dudas ni confusiones entre la multitud.
- Los Líderes mantendrán informado al Jefe de Operaciones sobre la situación de sus pisos durante la emergencia.

---

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

---

- Los Líderes de Evacuación harán una revisión completa de su piso antes de abandonarlo asegurándose que no haya quedado ninguna persona rezagada y simultáneamente dejarán cerrados aquellos lugares donde se almacene documentación de importancia.
- Los Líderes de Evacuación comprobarán el estado de las Salidas de emergencias y que el ambiente sea favorable, informando a la Sala de Control acerca de cualquier anomalía.
- Las visitas que se encuentren en el piso en el momento de ordenada la evacuación deben salir conjuntamente con el personal a quien visitan y según los protocolos internos de cada empresa.
- No se permitirá la entrada ni salida de ningún automóvil o persona ajena al control de la emergencia mientras dure la etapa crítica.
- La evacuación a través de la caja de escaleras se realizará en fila, usando el pásmanos.
- Los Líderes de Evacuación deben procurar que los grupos se mantengan compactos durante su desplazamiento y en la Zona de Seguridad.
- Una vez reunido el personal en la zona de seguridad, los Líderes deberán hacer un recuento de su personal e informar al Jefe de Operaciones sobre aquellas personas que se encuentren ausentes al momento de haberse producido la emergencia.
- Al término de la emergencia o ejercicio programado, los Líderes de Evacuación, completarán una encuesta indicando en ella los comentarios o sugerencias remitiéndolo al Jefe de Operaciones, con el fin de subsanar las posibles anomalías que pudiesen haberse presentado.
- el Jefe de Operaciones elaborará un informe con el fin de identificar las oportunidades de mejora que puedan haberse presentado.

### Apoyo a personal con movilidad reducida

Cada empresa u oficina en el edificio deberá contar con personal preparado y destinado para atender y trasladar a las personas con movilidad reducida y/o que se encuentren en estado de shock, heridas o embarazadas, así como prestar los primeros auxilios a causa de la emergencia. En el caso más desfavorable y que fuera imposible su desplazamiento, estas personas tendrían que ser trasladadas hasta una zona protegida, siempre en compañía de personal asignado, hasta el auxilio de personal de apoyo externo especializado, según organigrama.

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Mantener la calma a toda costa, con ello se puede evitar la posibilidad de pánico colectivo.
- No se debe correr, los desplazamientos deben ser rápidos y en silencio.
- Cada Líder de Evacuación debe dar las instrucciones en forma clara y precisa, cualquier vacilación puede tener una incidencia negativa en las operaciones
- El personal no debe devolverse por ningún motivo.

---

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

---

- Las damas deben quitarse el calzado de taco alto para facilitar el desplazamiento.
- En caso de humo, desplazarse agachado.
- Siga las instrucciones de los Líderes de Evacuación, no actúe por cuenta y riesgos propios.
- Se sugiere el uso de la caja de escalera por el sector de los pasamanos, dejando el área opuesta para un posible ingreso de personal externo de emergencia.
- Diríjase a su punto de reunión asignado, no se quede en otro sitio que no corresponda.
- Los Líderes de Evacuación deben tener presente que, en el momento que se les comunique la orden de desocupar su dependencia, se puede dar el caso que el tramo de la caja de escaleras esté siendo ocupado en el desplazamiento del personal de las empresas de los pisos superiores, por lo que se debe esperar un lapso de tiempo prudente para iniciar su recorrido. Lo anterior con los siguientes propósitos:
  - a. Que no se abran repentinamente las puertas de emergencia y no sea interrumpido el avance de las personas de los pisos superiores
  - b. Que el tránsito de personas sea expedito sin sufrir contratiempos que puedan derivar en accidentes.
  - c. Que los grupos de personas se mantengan compactos y ordenados hasta la llegada al punto de reunión.

## CONCLUSIONES

- Todos los ocupantes del edificio deben estar en conocimiento de la ubicación de los sistemas de protección, extinción, alarmas y comunicaciones. Si usted no lo sabe, solicite que una persona idónea le instruya al respecto.
- Se debe tener presente que la evacuación siempre debe realizarse hacia la planta baja, en casos eventuales hacia la terraza u otro punto.
- El resultado de una evacuación dependerá en gran parte de la cooperación de los usuarios hacia los Líderes de Evacuación, manteniendo el debido silencio y dando cumplimiento a las instrucciones.
- Cada Líder de Evacuación debe dar las instrucciones en forma clara y precisa, cualquier vacilación puede tener una incidencia negativa en las operaciones.
- La evacuación se efectuará a partir del piso afectado y luego por los pisos inmediatamente superiores e inferiores para seguidamente continuar con los demás de acuerdo con las condiciones imperantes.
- Los Líderes de Evacuación deben procurar que los grupos se mantengan compactos hasta la llegada a la zona de seguridad.
- Una vez reunido el personal en la zona de seguridad, los Líderes deberán hacer un recuento de su personal e informar a la Administración sobre aquellas personas que se encuentren ausentes al momento de haberse producido la emergencia.

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

- Al término de cada emergencia o ejercicio programado, los Líderes de Evacuación, contestarán una encuesta con los comentarios o sugerencias y finalmente remitirlo a La Administración, con el fin de subsanar las posibles anomalías que pudiesen haberse presentado.
- Los Líderes de Evacuación deben procurar que, en caso de retorno a las actividades normales, su personal lo haga en forma ordenada y de acuerdo con las indicaciones que haga el personal de Seguridad.
- Cada vez que se haga necesario, será conveniente repasar el contenido del presente documento a objeto de que todos los usuarios del edificio estén debidamente interiorizados de los detalles que conforman este plan y garantizar con ello una adecuada comprensión y correcta coordinación.

## 16. PROCESO DE REHABILITACIÓN

En esta etapa se inicia la reparación del daño físico, social y económico. La Administración asegurará la rehabilitación, en el corto plazo, de los servicios básicos para el retorno a las actividades y la evaluación de los daños para el inicio de las reparaciones y la normalización de las operaciones del edificio.

### EVALUACIÓN

Después de terminada una crisis, el Comité de Gestión de Riesgos de Desastres deberá reunirse con todo el equipo para analizar las condiciones en que ésta se manejó, debiéndose obtener un breve balance con los aspectos positivos y negativos de la contingencia en orden a proponer mejoras a los procedimientos y sistemas, debiéndose elaborar un Informe dirigido a la Administración del Edificio y la actualización de este Plan.

### REVISIÓN TÉCNICA

Una vez que se ha logrado el control de la emergencia, la Administración con apoyo de un equipo técnico procederá a la revisión técnica del edificio.  
Una vez constatada la recuperación de los sistemas y su seguridad, procederá a poner el edificio nuevamente en marcha.

### RETORNO A LAS ACTIVIDADES

En caso de haberse procedido a la evacuación del edificio, una vez terminada la crisis se procederá a hacer ingreso al personal de las empresas, siempre y cuando las condiciones así lo permitan.

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

El retorno se hará en absoluto orden, con el apoyo de los Líderes de Evacuación respectivos, controlando el ingreso de personas no autorizadas.

## SEGUROS

La Administración, en conjunto con el Comité de Administración, tendrá a cargo la activación de los seguros comprometidos, post - evaluación de los daños producidos por el siniestro.

De no ser posible la continuidad de las actividades normales del edificio, el Comité de Administración, a proposición de la Administración del edificio procederá a cerrar total parcialmente el edificio mientras se ejecutan las reparaciones respectivas.

## ANEXOS

### ANEXO Nº 1: NOMINA LIDERES DE EVACUACION

Esta nómina deberá ser completada por cada empresa y entregada a Administración para mantenerse actualizada.

EMPRESA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
PISO/OFICINA	NOMBRE	FONO CONTACTO	E-MAIL

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations

**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor

**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

## ANEXO Nº 2: TEXTOS DE EVACUACIÓN

### CASO INCENDIO

TEXTO ALERTA	1	<p>ATENCIÓN, ATENCIÓN! SE HA DETECTADO UNA EMERGENCIA EN EL EDIFICIO LÍDERES DE EVACUACIÓN, PREPAREN SU PERSONAL PARA HACER ABANDONO DEL EDIFICIO.</p> <p><b>¡REPITO!</b> SE HA DETECTADO UNA EMERGENCIA EN EL EDIFICIO LÍDERES DE EVACUACIÓN, PREPAREN SU PERSONAL PARA HACER ABANDONO DEL EDIFICIO.</p>
TEXTO EVACUACIÓN	2	<p>LÍDERES DE EVACUACIÓN PISOS: <b>A, B y C</b> EVACÚE SU PERSONAL LÍDERES DE EVACUACIÓN PISOS: <b>A, B y C</b> EVACÚE SU PERSONAL.</p> <p>EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN SUBTERRANEOS, ABANDONE EL EDIFICIO POR LA ESCALERA DE EMERGENCIA HACIA EL PRIMER PISO.</p> <p>(PAUSA 1 MINUTO)</p> <p>LÍDERES DE EVACUACIÓN PISOS: <b>D, E y F</b> EVACÚE SU PERSONAL LÍDERES DE EVACUACIÓN PISOS: <b>D, E y F</b> EVACÚE SU PERSONAL.</p> <p>EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN SUBTERRANEOS, ABANDONE EL EDIFICIO POR LA ESCALERA DE EMERGENCIA HACIA EL PRIMER PISO.</p> <p>(PAUSA 1 MINUTO)</p>
TEXTO EVACUACIÓN		<p>(SE CONTINUA CON EL LLAMADO SIGUIENDO LA MISMA SECUENCIA HASTA DESOCUPAR TODO EL EDIFICIO)</p>

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

## CASO SISMO

ATENCION, ATENCION!

EN PRECAUCION AL MOVIMIENTO SISMICO, SE INFORMA QUE LOS ASCENSORES QUEDARAN TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO.

SE LLAMA A TODO EL PERSONAL A CONSERVAR ABSOLUTA CALMA. LA SITUACIÓN SE ENCUENTRA CONTROLADA.

EL PERSONAL DEBE MANTENERSE EN SUS ZONAS DE SEGURIDAD INTERNAS.

EL EDIFICIO NO HA SUFRIDO DAÑO ESTRUCTURAL.

(Repetir pausadamente hasta pasada la emergencia)

---

## CASO LLAMADO AMENAZANTE POR ARTEFACTO EXPLOSIVO

Texto para amenaza de bomba No identificada:

AMARILL

ATENCION, ATENCION!

LIDERES DE EVACUACION, CLAVE AMARILLA

LIDERES DE EVACUACION PISOS: **A, B y C**, EVACÚE SU PERSONAL  
LIDERES DE EVACUACION PISOS: **A, B y C**, EVACÚE SU PERSONAL.

EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN SUBTERRANEOS, ABANDONE EL EDIFICIO POR LA ESCALERA DE EMERGENCIA HACIA EL PRIMER PISO.

¡REPITO!

LIDERES DE EVACUACION, CLAVE AMARILLA

PAUSA 1 MINUTO)

(Continuar con llamado hasta evacuación total de los pisos)

---

Texto en caso de amenaza de bomba identificada:

ROJO

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

ATENCION, ATENCION!  
LIDERES DE EVACUACION, CLAVE ROJA

¡REPITO!  
LIDERES DE EVACUACION, CLAVE ROJA

LIDERES DE EVACUACION PISOS: **A, B y C**, EVACÚE SU PERSONAL  
LIDERES DE EVACUACION PISOS: **A, B y C**, EVACÚE SU PERSONAL.

EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN SUBTERRANEOS, ABANDONE EL EDIFICIO POR LA  
ESCALERA DE EMERGENCIA HACIA EL PRIMER PISO.

¡REPITO!  
LIDERES DE EVACUACION, CLAVE ROJA  
(PAUSA 1 MINUTO)  
(Continuar con llamado hasta evacuación total de los pisos)

---

Texto para volver a la normalidad:

VRDE

ATENCION, ATENCION!  
LIDERES DE EVACUACION, CLAVE VERDE  
LIDERES DE EVACUACION, CLAVE VERDE

¡REPITO!  
LIDERES DE EVACUACION, CLAVE VERDE

## ANEXO Nº 3: FORMULARIO DE LLAMADO AMENAZANTE

### IMPORTANTE

- Llame a Carabineros inmediatamente (133), y avise a la Administración.
- Intente conversar el máximo de tiempo posible con el amenazante
- Mantenga la calma, prepárese para una situación de emergencia, tome todas las medidas de seguridad y precauciones.
- Obtenga la mayor información posible, haga todas las preguntas que pueda.
- Escriba todas las respuestas en la misma forma en que las recibe.
- Memorice este formulario a fin de no olvidar preguntas claves que permitan tomar las decisiones correctas.
- Mantenga un diálogo cordial, atento, sin contradecir, ni ignorar a la persona que habla, trate de que deponga su actitud y colabore.

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

Son las \_\_\_\_\_ horas

Lo primero que dijo fue:

---



---



---

¿A qué empresa está llamando? -

---



---

¿Dónde está ubicada la bomba?

Adentro  afuera  piso  oficina 

¿En qué lugar exactamente?

---

¿Cuándo hará explosión?

Día \_\_\_\_\_ hora

\_\_\_\_\_ cómo \_\_\_\_\_

---

Es un explosivo  Bomba incendiaria 

¿Qué forma tiene?

---



---

¿Cuál es el motivo de esto?

---



---

¿Qué edad tiene usted? \_\_\_\_\_ ¿de qué país es usted? \_\_\_\_\_

¿Qué quiere que hagamos nosotros?

---



---

¿Pertenece usted a alguna organización?

---



---

¿A qué hora colgó? \_\_\_\_\_ horas

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración**RECUERDE****La persona era:** hombre  mujer  joven  mayor **Tenía acento:** chileno  extranjero  : \_\_\_\_\_**Su voz era:** agresiva  calmada  baja  aguda **Además, se notaba:** Nervioso  enojado  eufórico  serio  riendo   
angustiado  insultante  cansado  ebrio **Había ruidos de:**Fiesta  música  voces masculinas  voces femeninas  animales   
metro  automóviles  aviones  maquinarias  campanas Observaciones: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Se le avisó de esta llamada a: \_\_\_\_\_

A las \_\_\_\_\_ horas

Mi nombre es \_\_\_\_\_

Empresa \_\_\_\_\_ teléfono \_\_\_\_\_ anexo \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nombre y huella**ANEXO N° 4: NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA****1. SEGURIDAD****2 2381 6448**

Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of OperationsRevisor:  
Paula Barra.  
Health and Safety AdvisorAprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

2. Jefe de Operaciones	+56 9 9746 5025
3. Guardia Jefe De Grupo	+56 9 8860 2223
4. Real Estate Manager	+56 9 8572 8444
5. Technical manager	+56 9 9649 2115

**AMBULANCIAS**

SAMU	131
HOSPITAL SAN JOSE, San Jose 1196 Independencia	2 2568 0000

**BOMBEROS**

EMERGENCIAS	132
6° COMPAÑÍA DE BOMBEROS, Av. Recoleta 5383 Huechuraba	2 2625 2163

**CARABINEROS**

EMERGENCIAS	133
54° COMISARIA CARABINEROS, Av. Recoleta 5560 Huechuraba	2 2922 4160

PLAN CUADRANTE	+56 9 9607 0012
----------------	-----------------

**POLICIA DE INVESTIGACIONES**

EMERGENCIAS	134
CUARTEL CONCHALI Augusto Ossa 3080 Conchalí	2 2708 3298

**MUTUALIDAD (ACHS)**

EMERGENCIAS	1404
CENTRAL Ramon Carnicer 163 Providencia	600 600 2247

**ENEL**

EMERGENCIAS (CELULARES)	2 2296 0000
(RED FIJA)	600 696 0000

**ÁGUAS ANDINAS**

EMERGENCIAS	2 2273 12400
CENTRAL	2 2731 2482

**SERVICIOS**

ASCENSORES	+56 9 5778 0815
INCENDIO	+56 9 88377666

---

**Autor:**  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations**Revisor:**  
Paula Barra.  
Health and Safety Advisor**Aprobador:**  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

---

ELECTRICIDAD	+56 9 4131 7724
BOMBAS ÁGUA POTABLE	+56 9 5005 4102
CLIMATIZACION	+56 9 9475 9047
GRUPO ELECTROGENO	+56 9 7642 0394



PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN  
EDIFICIO LA PIRAMIDE I Y II

Código: P00120  
Revisión: 06  
Fecha: 29/08/2022  
Página: 73 de 75



Autor:  
Vicente Vallejos  
Chief of Operations

Revisor:  
Paula Barra,  
Health and Safety Advisor

Aprobador:  
Francisco García-  
Huidobro  
Comité de Administración

# Plan de Emergencia y Evacuación

Comunidad  
Edificio  
Pirámide I y II